



Secretaria Municipal de Águas e Saneamento

Of. nº 144/2022/SEMASA/TPP

Lages (SC), 30 de maio de 2022.

Ilma. Sra. Gisele Furtado Dornelles
Ao Setor de Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Lages/SC

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Ref: Concorrência Pública nº 01/2022 - SEMASA

EMPRESA: TANKS BR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TRÊS RESERVATÓRIOS METÁLICOS COM CAPACIDADE DE 2.000M³, COM TETO SEMI PLANO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA TRATADA, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC.

I - DOS FATOS E DO PEDIDO:

A empresa TANKS BR formulou pedido de esclarecimentos ao Edital de Concorrência nº Pública nº 01/2022 nos termos publicados.

Desde modo, após recebimento do Ofício 238/2022 do Setor de Licitações, segue abaixo as respostas aos esclarecimentos.

II - RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 08

- 1- Deve ser considerada largura de 1,2m (um metro e vinte centímetros).
- 2- Conforme item 5.10 do termo de referência ficará a cargo da Semasa a realização das ligações dos reservatórios às redes.
- 3- Conforme item 5.16 do termo de referência deverá ser realizado pela contratado o nivelamento do terreno e plantio de grama desde a borda da caçada ao redor do



Secretaria Municipal de Águas e Saneamento

reservatório até uma distância de dois metros da mesma, totalizando uma área de 115m² (cento e quinze metros quadrados) de grama. A grama deverá ser do tipo “sempre verde”.

Pelo exposto, foram esclarecidos os questionamentos formulados pela empresa TANKS BR.

Jurandi Domingos Agustini
Secretário Municipal/SEMASA

Jefferson Vieira
Engenheiro Civil – SEMASA

Ricardo Sirtoli
Engenheiro Civil – SEMASA



ENC: Solicitação de Esclarecimento para SEMASA EDITAL CP Nº 01/2022/Processo Nº02/2022 Esclareci...

De: licita3
Para: licitacao@lages.sc.gov.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: ENC: Solicitação de Esclarecimento para SEMASA EDITAL CP Nº 01/2022/Processo Nº02/2022 Esclareci...
Enviada em: 26/05/2022 | 14:45
Recebida em: 26/05/2022 | 14:45
image001.png 12.97 KB

De: victor.dias@tanksbr.com.br
Enviada: 2022/05/26 11:06:01
Para: licita3@lages.sc.gov.br
Assunto: Solicitação de Esclarecimento para SEMASA EDITAL CP Nº 01/2022/Processo Nº02/2022 Esclarecimento Nº 03 - Tanks BR

A Comissão de Permanente de Licitação da SEMASA do Município de Lages/SC
A/C Sr. Presidente da Comissão
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS PROCESSO LICITATORIO Semasa Lages-SC Nº Edital: CC 01/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TRÊS (03) RESERVATÓRIOS METÁLICOS COM CAPACIDADE DE 2.000M³ CADA RESERVATÓRIO, COM TETO SEMI PLANO, PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA TRATADA, NO MUNICÍPIO DE LAGES, SC PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO – SEMASA.

Solicitação Esclarecimento Tanks BR nº03

Prezados, nos servimos deste e-mail, conforme o Edital em referência, para solicitar o esclarecimento abaixo:

1. Entendemos que a largura de 1,2 com para a calçada em torno do perímetro dos reservatórios, conforme consta no item 5.9 do Termo de Referência está equivocada, poderia confirmar se a largura é mesmo de 1,2 cm?
2. Não ficou claro no item 5.10 quem será responsável pelas ligações entre reservatórios e rede, será a Contratante ou Contratada? Se for a Contratada, precisa-se saber a quantidade de peças em quilo e tubulação em metro com os respectivos diâmetros
3. No item 5.16 do termo de referência diz que a contratante deverá plantar grama, porém não fala qual seria o tipo da grama e nem a área, poderiam nos enviar essa informação?

Com os melhores cumprimentos,



VICTOR DIAS
LICITAÇÕES E CONTRATOS

+55 19 3523.2321

Avenida 1, 2031 | Jardim Mirassol
Rio Claro | SP | Brasil 13503-141