



RE: QUESTIONAMENTO - PE Nº 56/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

De: Pregão Eletrônico 2 (Comprasnet) PML

Para: gabriela.thiophilo@accaetano.com.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: RE: QUESTIONAMENTO - PE Nº 56/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

Enviada em: 07/06/2023 | 11:12

Recebida em: 07/06/2023 | 11:12

Bom dia,

Segue resposta da Secretária Requisitante:

91. -Registro de Gaveta FoFo para PVC com cunha emborrachada DN 200mm com Anéis. Características: Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

- o ■ Dúvida solicitada: **Gostaríamos de confirmar se o material é para DEFOFO AZUL ou PBA MARRON?**

O material referente ao item 91 será de: DEFOFO AZUL.

103. -Registro de Gaveta FoFo para PVC com Cunha Emborrachada DN 100mm com Anéis. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

- o ■ Dúvida solicitada: **Gostaríamos de confirmar se o material é para DEFOFO AZUL ou PBA MARRON?**

O material referente ao item 103 será de: PBA MARRON

Att.

Vanessa de Oliveira Freitas

Pregoeira

Prefeitura Municipal de Lages / Setor de Licitações e Contratos

Fone: (49) 3019-7405

De: "Gabriela Thiophilo - ACCaetano" <gabriela.thiophilo@accaetano.com.br>

Enviada: 2023/06/02 11:51:54

Para: pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br

Cc: maurilio@accaetano.com.br, ricardo@accaetano.com.br

Assunto: QUESTIONAMENTO - PE Nº 56/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

Prezados, bom dia.

A **ACCaetano Comércio e Construções Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº **06.347.221/0002-06**, considerando o Edital do **Pregão Eletrônico 56/2023**, vem por meio deste fazer o seguinte questionamento:

Referente os **itens 91 e 103 do termo de referência (ANEXO I)**:

91	Registro de Gaveta FoFo para PVC com cunha emborrachada DN 200mm com Anéis. Características: Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	und	23	RS 3.573,00	82.179,00
103	Registro de Gaveta FoFo para PVC com Cunha Emborrachada DN 100mm com Anéis. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	und	75	RS 1.255,61	94.170,75

Gostaríamos de confirmar se o material é para DEFOFO AZUL ou PBA MARRON?

Ficamos no aguardo.

Atenciosamente,



Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente

"Esta mensagem é uma correspondência reservada e sua divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de utilização depende de autorização, sujeitando-se o responsável a medidas judiciais. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo esta instituição de qualquer responsabilidade por utilização indevida. Se você a recebeu por engano, favor eliminá-la."