



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90 Telefone:(49) 3221-1000  
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro  
CEP: 88501-110 - Lages

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 22/2019**

Processo **53/2019**

Data do Processo: **17/04/2019**

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Sr(a). Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.:** 53/2019  
**b) Licitação Nr.:** 22/2019 - PE  
**c) Modalidade:** Pregão eletrônico  
**d) Data Homologação:** 14/05/2019  
**e) Objeto da Licitação:** Registro de Preços para Aquisição e Instalação de Extintores de Incêndio e Placas de Sinalização para as Unidades Escolares.

<b>f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:</b>	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
REVOLUTION EXTINTORES LTDA						
1	Placa de sinalização de saída slim dupla face, com adesivo 24x18cm. Características: Fluxo Luminoso: 25 lúmens; Quantidade de LEDs: 5 LEDs; Autonomia: 3 horas; Bateria: Ni-CD Recarregável 3,6V 300mAh; Requisitos: NBR 10898; Fixação: Sobrepor; Grau de Proteção: IP20; Dimensões: 240x180x21mm; Fabricação: Plástico ABS; Botão de Teste: Sim; Garantia de 02 anos.	OHMEGA	UND	300,0000	47,90	14.370,00
2	Placa de sinalização saída slim face única, com adesivo 24x18cm. Características: Fluxo Luminoso: 25 lúmens; Quantidade de LEDs: 5 LEDs; Autonomia: 3 horas; Alimentação: Bivolt automático (110-220V); Bateria: Ni-CD; Recarregável 3,6V 300mAh; Requisitos: NBR 10898; Fixação: Sobrepor; Grau de Proteção: IP20; Dimensões: 240x180x21mm; Fabricação: Plástico ABS; Visor: Acrílico; Botão de Teste: Sim; Garantia de 02 anos.	OHMEGA	UND	1.000,0000	43,49	43.490,00
3	Extintor de Incêndio Tipo ABC - 4Kg. Apresentação: Recipiente de aço portátil com pressurização direta, soldado pelo processo MIG, acompanhado de placa de sinalização e suporte para parede. Características: Carga de Pó Químico a base de fosfato monoamônico. Capacidade Extintora de 2-A: 20-B:C. O Recipiente deve conter mangueira de borracha com trama de nylon e válvula em latão forjada tipo intermitente com manômetro. Garantia de 01 ano e validade do Teste Hidrotático de 05 anos. Deve atender as normas da ABNT NBR 15808:2010.	EXTANG	UN	400,0000	89,94	35.976,00
4	Extintor de Incêndio Tipo ABC - 6Kg.	EXTANG	UN	300,0000	96,89	29.067,00

Lages, 14/05/2019

.....  
**ANTONIO CERON**  
**Prefeito Municipal**



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90 Telefone:(49) 3221-1000  
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro  
CEP: 88501-110 - Lages

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 22/2019**

Processo **53/2019**

Data do Processo: **17/04/2019**

<b>f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:</b>	<b>Marca</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Total do Item</b>
<p>Apresentação: Recipiente de aço portátil com pressurização direta, soldado pelo processo MIG, acompanhado de placa de sinalização e suporte para parede. Características: Carga de Pó Químico a base de fosfato monoamônico. Capacidade Extintora de 2-A: 20-B:C. O Recipiente deve conter mangueira de borracha com trama de nylon e válvula em latão forjada tipo intermitente com manômetro. Garantia de 01 ano e validade do Teste Hidrotástico de 05 anos. Deve atender as normas da ABNT NBR 15808:2010.</p>					
5	EXTANG	UN	100,000	79,89	7.989,00
<p>Apresentação: Recipiente de aço portátil com pressurização direta, soldado pelo processo MIG, acompanhado de placa de sinalização e suporte para parede. Características: Carga de H2O Pressurizada. Capacidade Extintora de 2-A O Recipiente deve conter mangueira de borracha com trama de nylon e válvula em latão forjada tipo intermitente com manômetro. Garantia de 01 ano e validade do Teste Hidrotástico de 05 anos. Deve atender as normas da ABNT NBR 15808:2010.</p>					
6	MOCELIM	UN	100,000	289,99	28.999,00
<p>Apresentação: Recipiente de aço portátil com pressurização direta, soldado pelo processo MIG, acompanhado de placa de sinalização e suporte para parede. Características: Carga de Pó Químico a base de fosfato monoamônico. Capacidade Extintora de 5-BC. O Recipiente deve conter mangueira de borracha com trama de nylon e válvula em latão forjada tipo intermitente com manômetro. Garantia de 01 ano e validade do Teste Hidrotástico de 05 anos. Deve atender as normas da ABNT NBR 15808:2010.</p>					
7	LUXPRYME	UN.	300,000	129,89	38.967,00
<p>Apresentação: Luminária de emergência tipo bloco autônomo de no mínimo 1000 lumens. Com dois faróis de LED, autonomia de no mínimo 03 horas. Bateria selada. Bivolt. Kit com parafusos e buchas para fixação incluso. Com certificação do INMETRO. Em conformidade com a norma ABNT NBR 10898. Garantia igual ou superior a 12 meses.</p>					

**Total Fornecedor: 198.858,00**

**Total geral: 198.858,00**

Lages, 14/05/2019

.....  
**ANTONIO CERON**  
**Prefeito Municipal**