



ENC: Pregão eletrônico 16/2025**De:** SEMASA**Para:** pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br**Cópia:****Cópia
oculta:****Assunto:** ENC: Pregão eletrônico 16/2025**Enviada em:** 06/05/2025 | 08:23**Recebida
em:** 06/05/2025 | 08:24

Bom dia!

Segue resposta do setor administrativo, responsável pela contratação.

Franciéle Salvador
Analista de Compras e Licitações



De: "SEMASA gerente Administrativo" <gerenteadm.semasa@lages.sc.gov.br>**Enviada:** 2025/05/05 18:16:55**Para:** licitacao.semasa@lages.sc.gov.br**Assunto:** RE: Pregão eletrônico 16/2025

Prezados,

Em resposta ao seguinte pedido de esclarecimento:

"Em relação ao pregão eletrônico 16/2025, que tem como objeto a aquisição de diesel s10, há previsão em edital de instalação de dois tanques de armazenamento, com capacidade de 15 mil e 10 mil litros. Podem ser instalados dois tanques de 15 mil litros cada?"

R.: Sim, podem ser instalados dois tanques de 15 mil litros cada. Não serão aceitos tanques com capacidades inferiores ao exigido no Termo de Referência e Edital.

Atenciosamente,

upgrade to a Pro
account to embed
images in emails

De: "SEMASA" <licitacao.semasa@lages.sc.gov.br>**Enviada:** 2025/05/05 16:14:37**Para:** gerenteadm.semasa@lages.sc.gov.br

Assunto: ENC: Pregão eletrônico 16/2025

Boa Tarde Luan!

Segue para resposta.

At.te
Franciéle Salvador
Analista de Compras e Licitações



De: "Pregão Eletrônico 2 (Comprasnet) PML" <pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br>

Enviada: 2025/05/05 15:43:34

Para: licitacao.semasa@lages.sc.gov.br

Assunto: ENC: Pregão eletrônico 16/2025

Boa tarde,

ASSUNTO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 SEMASA

OBJETO: Registro de Preços para o futuro e eventual e fornecimento de combustível Óleo Diesel S-10 com Tanques de Armazenamento em regime de comodato, para instalação na Estação de Recalque de Água Tratada -02 (ERAT-02) / Estação de Tratamento de Água (ETA) e Estação de Recalque de Água Bruta – 03 (ERAB-03)

Para os devidos efeitos e fins, solicita-se a sua manifestação, por escrito, acerca do Pedido de esclarecimento abaixo, referente ao Edital em comento. Por ser oportuno e conveniente, registra-se que o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site do Município, no endereço: <https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2581>

No aguardo das providências que o expediente requer, subscrevo-me,

At.te.
Manuella Alencar Silva
Pregoeiro(a)
Prefeitura Municipal de Lages / Setor de Licitações e Contratos
Fone: (49) 3019-7405

De: "Maria Luiza Ravaoli" <maria.ravaoli@small.com.br>

Enviada: 2025/05/05 14:45:27

Para: pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br

Cc: licitacao@small.com.br

Assunto: Pregão eletrônico 16/2025

Boa tarde.

Em relação ao pregão eletrônico 16/2025, que tem como objeto a aquisição de diesel s10, há previsão em edital de instalação de dois tanques de armazenamento, com capacidade de 15 mil e 10 mil litros. Podem ser instalados dois tanques de 15 mil litros cada?

Aguardo retorno o mais breve possível.

Atenciosamente,

