


RE: Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

De: Setor de Licitações
 Para: licitacao.lsrefrigeracao@gmail.com
 Cópia:
 Cópia oculta:
 Assunto: RE: Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021
 Enviada em: 25/01/2021 | 09:56
 Recebida em: 25/01/2021 | 09:56

Bom Dia,

Em resposta a sua solicitação de esclarecimento, informamos que as medidas estão constantes da descrição do serviço, conforme tabela do termo de referência do edital em comento.

2.25	Tubo de Cobre 3/8 para ar-condicionado e refrigeração. Apresentação: Flexível, 3/8" x 15,24m x 2,955Kg. Tipo panqueca (15,24m), sem costura, recozido. Com 9,52mm(3/8") diâmetro x 0,79mm (1/32) parede. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Und.	40	R\$56,67	R\$2.266,80
2.27	Tubo de Cobre 1/2 para ar-condicionado e refrigeração. Apresentação: Flexível, 1/2" x 15,24m. Tipo panqueca, sem costura, recozido. Com 12,7mm(1/2") diâmetro x 0,79mm (1/32) parede. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Und.	40	R\$50,00	R\$2.000,00
2.28	Tubo de Cobre 3/4 para ar-condicionado e refrigeração. Apresentação: Flexível, 3/4" x 15,24m x 6,590Kg. Tipo panqueca, sem costura, recozido. Com 19,05mm(3/4") diâmetro x 0,79mm (1/32) parede. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Und.	40	R\$70,00	R\$2.800,00

De: "LS REFRIGERAÇÃO EIRELI" <licitacao.lsrefrigeracao@gmail.com>
Enviada: 2021/01/22 18:17:10
Para: pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br
Assunto: Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

Prezados, boa tarde! Quanto ao item 2.25, 2.27 e 2.28, não consta a informação da quantidade de metros, como nos outros itens. Nessê caso, devera ser ofertado produto contendo panqueca (15,24m), ou com 2m de comprimento?