



Ofício nº 26/SMS/LIC/2022

Lages, 03 de março de 2022.

Ao

Setor de Licitações e Contratos.

Assunto: Resposta de Pedido de Esclarecimento

Objeto: PE 09/2022 – Confecção de Grades e Portões

Em resposta as empresas GRB ENGENHARIA e JAIANDRO FERON referente aos detalhamentos das medidas das peças, encaminhamos ofício do responsável pelo setor de manutenção esclarecendo as dúvidas.

Esperamos ter sanado as dúvidas e estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Agradecemos a atenção dispensada



Luciane Granetto Cordova
Gerente

Ofício 13 / 2022

De: Gerência Manutenção – SMS

Para: Compras e Licitações

Lages, 04 de março de 2022.

Referente ao pedido de esclarecimento referente à quantidades das peças.

Grade de proteção tijolinho –

DESCRIÇÃO DE PRODUTOS			
TIPOS	LARGURA (m)	ALTURA (m)	QUANTIDADE
01	1,00	1,00	3
02	1,20	1,50	3
03	1,00	2,00	3
04	1,50	1,00	3
05	1,20	1,20	3
06	2,00	2,20	5
TOTAL			20

Quantidade total: 20 unidades.

Porta pantográfica –

DESCRIÇÃO DE PRODUTOS			
TIPOS	LARGURA (m)	ALTURA (m)	QUANTIDADE
01	2,00	2,20	1
02	3,00	2,20	1
03	2,00	1,40	1
04	2,00	1,20	2
TOTAL			5

Quantidade: 5 unidades.

Porta grade modelo tijolinho –

DESCRIÇÃO DE PRODUTOS			
TIPOS	LARGURA (m)	ALTURA (m)	QUANTIDADE
01	4,00	4,00	1
02	4,00	6,00	2
03	4,00	7,00	2
TOTAL			5

Quantidade: 5 unidades.


Ediel de Albuquerque
Gerente de Manutenção
Dec. 18760

RELAÇÃO DE ITENS			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.
1	GRADE DE PROTEÇÃO. Quadro de grade: Perfil laminado cantoneira de 1/8 X 3/4" aço A36 liga 1020. Enchimento da grade: Ferro redondo laminado de diâmetros 3/8. Fixação: Bucha autofix 0,8 milímetro. Parafuso sextavado 10 milímetros. Pintura: Eletrostática cor predominante ao solicitante. Características: conforme termo de referência.	UND.	20
2	PANTOGRAFICA. Rodizio duplo com rolamento Diâmetro 40", Espessura 47mm. Perfil U. Em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência.	UND.	5
3	PORTA GRADE MODELO TIJOLINHO. Características: em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência.	UND.	5
4	GRADE DE PROTEÇÃO PARA AR CONDICIONADO. Características: em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência.	UND.	20
5	PORTÃO DE CORRER TUBULAR. Características: em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência.	UND.	5
6	GRADE DE CERCA TUBULAR. Características: em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência.	UND.	40


 Ediel de Albuquerque
 Gerente de Manutenção
 Dec. 18760

Ediel de Albuquerque
 Gerente de Manutenção
 Dec. 18760