

Lages, 11 de março de 2021

RERRATIFICAÇÃO I

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021 – SEMASA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEMASA

O Município de Lages, representado neste ato pelo Secretário de Administração e Fazenda, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados as alterações que se fazem necessárias ao Edital em comento:

1. Na *Relação de Itens do Anexo I – Termo de Referência*, os itens nºs **26, 27, 28, 30, 31, 50, 57, 58 e 59** passam a ter as seguintes redações:

26	Contator 32A 1 N/A - 220V - 50/60HZ. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.
27	Contator 63A 1 N/A - 220V - 50/60HZ. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.
28	Contator 50A 1 N/A - 220V - 50/60HZ. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.
30	Contator 18A 1 N/A - 220V - 50/60HZ. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.
31	Contator 25A 1 N/A - 220V - 50/60HZ. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.
50	Rele Falta de Fase FSN com neutro e tensão 220v. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

57	Ventilador P/ Quadro de Comando Sem Grelha 140mm - 220V. Características: 140mm. 220V. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.
58	Ventilador P/ Quadro de Comando Sem Grelha 150mm - 220V. Características: 150mm. 220V. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.
59	Ventilador P/ Quadro de Comando Sem Grelha 180mm - 220V. Características: 180mm. 220V. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

2. No preâmbulo do Edital, **alteram-se os prazos** e passa a vigorar a seguinte redação:

- As **PROPOSTAS COMERCIAIS** e **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** deverão ser enviados até as **09:00 horas do dia 30/03/2021**, exclusivamente por meio eletrônico, conforme subitem 5.1 deste edital.
- A **SESSÃO PÚBLICA**, se iniciará às **09:00 horas do dia 30/03/2021**, no endereço eletrônico www.gov.br/compras
- Poderá ser apresentado **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** e **IMPUGNAÇÃO** ao Edital deste Pregão até as **23:59 horas do dia 25/03/2021**, nos termos do Decreto 10.024/19 e Diplomas Complementares por uma das formas a seguir:
 - Em meio físico, dirigida à Secretaria Municipal de Administração, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a), obrigatoriamente via Setor de Protocolo;
 - Via e-mail: pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br

Sem mais para o momento, subscrevo-me, atenciosamente,



Antonio Cesar Alves de Arruda
Secretário de Administração e Fazenda



Secretaria Municipal de Águas e Saneamento

Of. nº 64/2021/SEMASA

Lages, 8 de março de 2021.

Ao Setor de Licitações e Contratos
Assunto: Rerratificação PE 24/2021

RECEBIDO
LAGES/SC 1303/21
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS
[Assinatura]

Vimos por meio deste, encaminhar solicitação de rerratificação ao PE 24/2021 - Registro de Preços para Aquisição de Materiais Elétricos para SEMASA, para os itens a seguir:

ITENS 26, 27, 28, 30, 31

Onde se lê:

- 26 - CONTATOR 32A - 220V - 50/60HZ - 02 PORTAS
- 27 - CONTATOR 63A - 220V - 50/60HZ - 02 PORTAS
- 28 - CONTATOR 50A - 220V - 50/60HZ - 02 PORTAS
- 30 - CONTATOR 18A - 220V - 50/60HZ - 02 PORTAS
- 31 - CONTATOR 25A - 220V - 50/60HZ - 02 PORTAS

Leia-se:

- 26 - CONTATOR 32A 1 N/A - 220V - 50/60HZ
- 27 - CONTATOR 63A 1 N/A - 220V - 50/60HZ
- 28 - CONTATOR 50A 1 N/A - 220V - 50/60HZ
- 30 - CONTATOR 18A 1 N/A - 220V - 50/60HZ
- 31 - CONTATOR 25A 1 N/A - 220V - 50/60HZ

ITEM 50

Onde se lê:

- 50 - Rele Falta de Fase FSN 220/ 380V.

Leia-se:

- 50 - Rele Falta de Fase FSN com neutro e tensão 220v

ITENS 57, 58, 59

Onde se lê:

- 57 - VENTILADOR P/ QUADRO DE COMANDO 140mm - 220V
- 58 - VENTILADOR P/ QUADRO DE COMANDO 150mm - 220V
- 59 - VENTILADOR P/ QUADRO DE COMANDO 180mm - 220V



Secretaria Municipal de Águas e Saneamento

Leia-se:

- 57 - VENTILADOR P/ QUADRO DE COMANDO SEM GRELHA 140mm - 220V
- 58 - VENTILADOR P/ QUADRO DE COMANDO SEM GRELHA 150mm - 220V
- 59 - VENTILADOR P/ QUADRO DE COMANDO SEM GRELHA 180mm - 220V

Sem mais para o momento, certo em poder contar com a costumeira colaboração, sigo à disposição.



Marcos Quadros
Gerente SEMASA