



## Secretaria Municipal de Águas e Saneamento

Of. nº 223/2022/SEMASA

Lages (SC), 29 de Agosto de 2022.

Ilma. Sra. Gisele Furtado Dornelles  
Ao Setor de Licitações e Contratos  
Prefeitura Municipal de Lages/SC

### PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2022

**OBJETO:** Registro de Preços para Fornecimento de Combustível Óleo Diesel S-10 com tanques de armazenamento em regime de comodato, para instalação na ETA e na ERAT-2, para o exercício 2022.

#### I - DOS FATOS E DO PEDIDO:

O setor de licitações formulou pedido de esclarecimentos ao Pregão eletrônico Nº 126/2022 nos termos publicados.

Desde modo, após recebimento do E-mail, do Setor de Licitações, segue abaixo as respostas aos esclarecimentos.

#### II – DOS ESCLARECIMENTOS:

- **Pedido de esclarecimentos**

Seguem respostas na respectiva ordem:

- 1- Sobre os tanques: São 02 tanques sendo 01 tanque de 15 mil/l, para ETA/ERAT – 01 tanque de 10 mil/l para ERAB3.
- 2- Já possui outro tanque?  
Não
- 3- Já possui piso/bacia para recepção do tanque?  
Piso sim, bacia não



## Secretaria Municipal de Águas e Saneamento

4- Possui rede elétrica?

Sim

5- Possui Bomba?

Não

6- Previsão para o volume semanal de recebimento?

Previsão e de 25 mil/l por mês.

Pelo exposto, foram esclarecidos os questionamentos formulados pelo setor de licitações da prefeitura de Lages.



Jefferson Vieira  
**Engenheiro Civil – SEMASA**



---

☆ **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2022**

De: Lisandra Cardoso Machado

Para: [pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br](mailto:pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br)

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2022

Enviada em: 25/08/0022 | 12:51

Recebida em: 25/08/2022 | 12:57

Prezados,

Bom dia,

Segue dúvidas:

\* Sobre o nº de tanques: são 2 tanques (1 de 15 para ETA/ERAT-2 e 1 de 10 para ERAB3) ou 3 tanques (1 de 15 para ETA, 1 de 15 para ERAT-2 e 1 de 10 para ERAB3) ?

\* Sobre o local: já possui algum outro tanque?  
já possui piso/bacia para recepção do tanque?  
Possui rede elétrica?  
Possui bomba?

\* Previsão para o volume semanal de recebimento?

---

*Lisandra C. Machado*

*Coordenadora Administrativa*

*[lisandra\\_machado@querodiesel.com.br](mailto:lisandra_machado@querodiesel.com.br)*

---