

Of. nº 63/2021/SEMASA

Lages, 8 de março de 2021.

Ao Setor de Licitações e Contratos

Assunto: Pedidos de Esclarecimento PE 24/2021

RECEBIDO
LAGES/SC 09.03.21
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS
Yguitina

Vimos por meio deste, encaminhar manifestação em relação aos pedidos de esclarecimento referentes ao PE 24/2021 encaminhados pela empresa K3 Materiais Elétricos ao que segue:

1.

Sobre os itens 26, 27, 28, 30, 31 contadoras de 02 portas? Quantos contatos auxiliar tem?

Será encaminhada rerratificação alterando a redação dos itens retirando a descrição “2 portas”. E informando que possui um 1 contato.

2.

Sobre o item 50, rele falta de fase. Será com Neutro ou sem Neutro? Se for com Neutro qual será a tensão?

Com neutro e sua tensão deve ser 220v. Será encaminhada rerratificação alterando a redação para complementar sua descrição.

3.

Gostaria de saber mais informação :

Sobre os itens 57, 58 e 59

- Ventiladores, vocês querem com a grelha de proteção em alumínio, ou grelhas + filtros, ou sem grelha só ventilador??

Sem grelha apenas o ventilador. Será encaminhada rerratificação alterando a redação para complementar sua descrição.

Sem mais para o momento, sigo à disposição.



Marcos Quadros
Gerente SEMASA