

**De:** "MARCOS QUADROS - SEMASA LAGES" <financeiro.semasa@lages.sc.gov.br>

**Enviada:** 2023/03/15 10:45:24

**Para:** Maria.Gomes@corr.com.br

**Cc:** henrique@hidroluna.com.br, Polyana.Cardoso@corr.com.br, Flavia.Silva@corr.com.br, pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br

**Assunto:**

BOM DIA,  
PERDÃO ESTAVA AGUARDANDO RETORNO DO SETOR DE OPERAÇÕES E ENGENHARIA.

EM ATENÇÃO AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO **PE N° 17/2023** DA EMPRESA **CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA**, EM CONTATO COM NOSSO SETOR DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES INFORMOU QUE O PE 80 JÁ ATENDE A NOSSA NECESSIDADE, PORTANTO AMBOS PE 80 OU PE 100 SERÃO ACEITOS.

**Marcos Quadros**

**Diretor Administrativo, Financeiro e Comercial - SEMASA**

(49) 3221-3950 Whats (49) 99830-0152

**De:** Maria Gomes

**Enviada em:** terça-feira, 14 de março de 2023 17:25

**Para:** 'financeiro.semasa@lages.sc.gov.br' <financeiro.semasa@lages.sc.gov.br>

**Cc:** 'henrique@hidroluna.com.br' <henrique@hidroluna.com.br>; Polyana Cardoso <Polyana.Cardoso@corr.com.br>; Flavia Silva <Flavia.Silva@corr.com.br>

**Assunto:** RES: RES: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - esclarecimentos



Prezado Marcos, Boa tarde.

Gentileza nos responder quanto ao PE dos tubos, só foi solucionado a questão da cor.

- 30 Tubo de Pead, PN 10 315mm, para esgoto., **PE 80 ou 100,**
- 31 Tubo de Pead, PN 12,5 560mm, para esgoto - **PE 80 ou 100,**
- 32 Tubo de Pead, PN 10 250mm, para esgoto, - **PE 80 ou 100,**

Continuamos aguardando.

Atenciosamente



**De:** MARCOS QUADROS - SEMASA LAGES <[financeiro.semasa@lages.sc.gov.br](mailto:financeiro.semasa@lages.sc.gov.br)>

**Enviada em:** segunda-feira, 13 de março de 2023 10:22

**Para:** [kimbherli@hidroluna.com.br](mailto:kimbherli@hidroluna.com.br); [Polyana.Cardoso@corr.com.br](mailto:Polyana.Cardoso@corr.com.br); [Flavia.Silva@corr.com.br](mailto:Flavia.Silva@corr.com.br)

**Cc:** [pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br](mailto:pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br); [licitacao.semasa@lages.sc.gov.br](mailto:licitacao.semasa@lages.sc.gov.br)

**Assunto:** RE: RES: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - esclarecimentos

BOM DIA,  
EM ATENÇÃO AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO **PE N° 17/2023** DA EMPRESA **CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS**

LTDA, CUMPRE INFORMAR QUE **SERÃO ACEITOS OS TUBOS NA COR PRETA COM LISTRAS OCRE**. OUTROSSIM, EM CONTATO COM NOSSO SETOR DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES NOS INFORMOU QUE AINDA NÃO POSSUÍMOS PADRONIZAÇÃO DE COR PARA ESTE TIPO DE TUBO, ADEMAIS OS ÚLTIMOS FORNECIMENTOS OCORRERAM EM COR IDÊNTICA. PORTANTO NÃO HÁ ÓBICE. SEGUIMOS À DISPOSIÇÃO PARA OUTRAS INFORMAÇÕES.

**Marcos Quadros**

**Diretor Administrativo, Financeiro e Comercial - SEMASA**  
(49) 3221-3950 Whats (49) 99830-0152

De: "Pregão Eletrônico 2 (Comprasnet) PML" <[pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br](mailto:pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br)>

Enviada: 2023/03/10 17:28:38

Para: [licitacao.semasa@lages.sc.gov.br](mailto:licitacao.semasa@lages.sc.gov.br)

Assunto: ENC: RES: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 - esclarecimentos

ASSUNTO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 SEMASA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO

Para os devidos efeitos e fins, solicita-se a sua manifestação, por escrito, acerca do questionamento abaixo, referente ao Edital em comento.

Por ser oportuno e conveniente, registra-se que o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site do Município:

<https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2058>

No aguardo das providências que o expediente requer, subscrevo-me,

Atenciosamente,

Henrique R. A. Menegueli  
*Pregoeiro*  
Prefeitura Municipal de Lages/SC  
Fone: (49) 3019-7405

De: "Maria Gomes" <[Maria.Gomes@corr.com.br](mailto:Maria.Gomes@corr.com.br)>

Enviada: 2023/03/10 14:41:17

Para: [pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br](mailto:pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br)

Cc: [kimbherli@hidroluna.com.br](mailto:kimbherli@hidroluna.com.br), [Polyana.Cardoso@corr.com.br](mailto:Polyana.Cardoso@corr.com.br), [Flavia.Silva@corr.com.br](mailto:Flavia.Silva@corr.com.br)

Assunto: RES: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 - esclarecimentos



Prezados Senhores, Boa tarde,

A empresa **CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA**, inscrita no CNPJ de nº 32.540.611/0001-19, interessada em participar do referido pregão, vem requerer os seguintes esclarecimentos:

Para os itens especificados abaixo, favor nos informar qual PE devemos considerar:

- 30 Tubo de Pead, PN 10 315mm, para esgoto., PE 80 ou 100, cor: Preta com listras Ocre?
- 31 Tubo de Pead, PN 12,5 560mm, para esgoto - PE 80 ou 100, cor: Preta com listras Ocre?
- 32 Tubo de Pead, PN 10 250mm, para esgoto, - PE 80 ou 100, cor: Preta com listras Ocre?

Ficamos no aguardo com urgência.

Atenciosamente

Ivi Gomes



