

**ENC: SEMASA LAGES - PREGÃO ELETRÔNICO 56/2023 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS**

De: Pregão Eletrônico 2 (Comprasnet) PML
Para: lilian.comercial@poliERG.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: ENC: SEMASA LAGES - PREGÃO ELETRÔNICO 56/2023 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
Enviada em: 12/06/2023 | 17:14
Recebida em: 12/06/2023 | 17:14
1 (4).jpeg 173.53 KB 1 (3).jpeg 196.80 KB 1 (2).jpeg 205.08 KB
1 (1).jpeg 171.66 KB

Boa tarde,

Segue respostas da Secretaria Requisitante.

Att.

Vanessa de Oliveira Freitas
Pregoeira
Prefeitura Municipal de Lages / Setor de Licitações e Contratos
Fone: (49) 3019-7405

De: "SEMASA" <licitacao.semasa@lages.sc.gov.br>
Enviada: 2023/06/12 17:06:49
Para: pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br
Assunto: RE: SEMASA LAGES - PREGÃO ELETRÔNICO 56/2023 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Boa tarde, referente ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO da Sra. Lilian silva de Jesus, em conjunto com empresa POLIERG.

- a. Quais são as conexões que compõem o kit cavalete e os quantitativos de cada uma?
- b. As conexões serão em PP ou em PVC?
- c. É possível enviar o desenho técnico do kit cavalete?

-- OS ITENS SE ENCONTRAM DESCRITOS POR IMAGENS EM ANEXO, CONTENDO TODAS AS CONEXÕES E DESCRITIVOS DOS MESMOS. --

2. O item **92 – Registro Esfera PVC com Adaptador DE 20x3/4"**, deverá ser cotado com manopla "borboleta" ou cabeça quadrada?

-- DEVERÁ SER COTADO EM CABEÇA QUADRADA.--

3. O item **93 – Registro PVC de Alta Performance em Esfera com Borboleta 3/4"**, deverá ser cotado com Rosca Externa ou Rosca Interna?

-- DEVERÁ SER COTADO EM ROSCA EXTERNA --

4. Considerando que a NBR 9798 está cancelada, podemos cotar o item **101 – União PEAD em PP de 20mm**, de acordo com as normas vigentes?

-- CONSIDERAR NORMAS VIGENTES --

5. Por se tratar de registro de preços pelo período de 12 meses, o SEMASA possui cronograma ou estima em quantas parcelas os materiais serão solicitados?

-- Por se tratar de ata registro de preços que pressupõe fornecimento parcelado de acordo com a necessidade não há como estabelecer um cronograma, porém há previsão de disponibilidade financeira através de recurso próprios para fazer frente com desembolsos de eventuais fornecimentos no período. --

Segue resposta como solicitado, referente ao PE - 56/2023.

Att: Igor - Administrativo.
SEMASA - Secretaria Municipal de Águas e Saneamento.
Telefones: - Administrativo.
(49) 3221-3925 Adan.
(49) 3221-3926 Igor.
(49) 99830-0152 Felipe.

De: "Pregão Eletrônico 2 (Comprasnet) PML" <pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br>
Enviada: 2023/06/06 13:51:32
Para: licitacao.semasa@lages.sc.gov.br, financeiro.semasa@lages.sc.gov.br
Assunto: ENC: SEMASA LAGES - PREGÃO ELETRÔNICO 56/2023 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Boa tarde,

ASSUNTO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2023
OBJETO: **Registro de preços para aquisição de tubos e conexões para manutenção e ampliação da rede de água**

Para os devidos efeitos e fins, solicita-se a sua manifestação por escrito, acerca do pedido de esclarecimentos abaixo, referente ao Edital em comento.

Por ser oportuno e conveniente, registra-se que o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site do Município:.

No aguardo das providências que o expediente requer, subscrevo-me,

Att.

Vanessa de Oliveira Freitas
Pregoeira
Prefeitura Municipal de Lages / Setor de Licitações e Contratos
Fone: (49) 3019-7405

De: "Lilian Silva de Jesus" <lilian.comercial@poliierg.com.br>
Enviada: 2023/06/06 12:31:25
Para: pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br
Assunto: SEMASA LAGES - PREGÃO ELETRÔNICO 56/2023 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Senhores, bom dia,

Com interesse em participarmos do Pregão Eletrônico 56/2023, pedimos a gentileza, fornecerem esclarecimentos aos questionamentos abaixo:

- 1) Na especificação do **item 88 – KIT CAVALETE DE ÁGUA 3/4” SIMPLES COM REGISTRO**, não constam quais são as conexões que compõem o kit, nem os quantitativos e o tipo de material de cada uma. Considerando que atendemos diversos padrões de kit cavalete, desenvolvidos para atender às diversas Companhias de todo o território nacional, perguntamos:
- a) Quais são as conexões que compõem o kit cavalete e os quantitativos de cada uma?
 - b) As conexões serão em PP ou em PVC?
 - c) É possível enviar o desenho técnico do kit cavalete?
2. O item **92 – Registro Esfera PVC com Adaptador DE 20x3/4”**, deverá ser cotado com manopla “borboleta” ou cabeça quadrada?

3. O item **93 – Registro PVC de Alta Performance em Esfera com Borboleta 3/4"**, deverá ser cotado com Rosca Externa ou Rosca Interna?

4. Considerando que a NBR 9798 está cancelada, podemos cotar o item **101 – União PEAD em PP de 20mm**, de acordo com as normas vigentes?

5. Por se tratar de registro de preços pelo período de 12 meses, o SEMASA possui cronograma ou estima em quantas parcelas os materiais serão solicitados?

Aguardamos as informações para darmos andamento ao processo.

Grata,



Lilian Silva de Jesus

Departamento Comercial

Tel.: (11) 2219-7700

lilian.comercial@polierg.com.br

Visite nosso Site: www.polierg.com.br

TUBOS PEAD ATÉ 1.200MM

IMPORTANTE: Tendo em vista o **USO INDEVIDO** de nosso nome, **ALERTAMOS** que, os boletos de cobrança da Polierg são emitidos por Bancos e enviados por correio. Portanto, **não enviamos boletos por e-mail, exceto, quando solicitado.**

Aviso: Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e legalmente protegida. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que responda essa mensagem informando o acontecido.