



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



## ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e o parágrafo 1º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto para construção, reforma ou ampliação a partir de: 27/11/2025.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO		
Registro de Endereço (RE): RE8183005361A		
Nome da Edificação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		
Nome Fantasia: U.S TRIBUTO		
Logradouro público: Rua Abramo Baú		Nº: 520
Bairro: TRIBUTO	Município: LAGES/SC	CEP: 88521-650
Complemento:		LAT/LONG: (-27.7708835,-50.2937537)
Referência:		Arquivo:
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8183007520A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área da solicitação (total): 433,50 (m²)	Área total dos blocos da solicitação: 433,50 (m²)	
Área ampliada/nova: 433,50 (m²)	Área alterada: 0,00 (m²)	Área demolida: 0,00 (m²)
Nome Solicitante: N. W. J.	CPF/CNPJ: ***.207.929.**	Evento: Não
Data da Solicitação: 27/11/2025	Quantidade de anexos: 6	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. Bloco único (322671)			
Área da solicitação: 433,50 (m2)	Área do Bloco: 433,50 (m2)	Área aprovada: 433,50 (m2)	
Área ampliada/nova: 433,50 (m²)	Área alterada: 0,00 (m²)	Área demolida: 0,00 (m²)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 433,50 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Carga de incêndio: Baixa - 250,00 (MJ/m2)	Situação: RECENTE	Lotação Máxima: 62
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II
<b>Resumo do enquadramento simplificado (8770213):</b> A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.			
Responsável técnico: Nilson Westphal Junior		Registro (CREA/CAU/CRT): SC166.077-1	

Resposta Questionário RPCIRT
<b>Brigada de Incêndio</b> Nº BRIGADISTAS: 1 NIVEL DE TREINAMENTO: Básico
<b>Controle de fumaça (Apenas para F-11 com lotação &gt; 500 pessoas)</b> Não Aplica
<b>Controle de Materiais de Acabamento</b> Não Aplica
<b>Detecção automática de incêndio</b> Não Aplica

<b>Extintores</b> TIPOS EXTINTOR/PVTO: PQS ABC QUANTIDADE/PVTO: 3
<b>Gás combustível</b> Não Aplica
<b>Hidráulico preventivo</b> Não Aplica
<b>Iluminação de Emergência</b> TIPO: 30LED 100LM QUANTIDADE/PAVIMENTO: 24
<b>Instalações elétricas de baixa voltagem</b> DRT do SMSCI: ART 10235819-0
<b>Plano de emergência</b> Não Aplica
<b>Proteção estrutural (TRRF)</b> Não Aplica
<b>Saídas de Emergência</b> LOTAÇÃO/PAVIMENTO: 62 Distância Máxima Percorrida (em m): 28.4
<b>Escada</b> Não possui
<b>Sinalização para abandono de local</b> TIPO: FOTOLUMINESCENTE Nº DE UN/ PVTO.: 7

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	H-6 [Serviço de saúde e institucional] Clínica e consultório médico e odontológico	Clínicas médicas (sem internação)	0,00	62,00	433,50	0,00	433,50

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[ AVtr ] - Acesso de viaturas	[ BI ] - Brigada de incêndio
[ IE ] - Iluminação de emergência	[ IEL ] - Instalações elétricas
[ SE ] - Saídas de emergência	[ SAL ] - SAL - Sinalização para abandono de local
[ PPE ] - Proteção por extintores	

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	Prefeitura do Município de Lages	82.777.301/0001-90
2	R. C. P.	***896109**

4. OBSERVAÇÃO
O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de LAGES/SC, 27/11/2025

**Assinatura Eletrônica**

Sistema e-SCI - Liberação Automática

.....  
NOME

LAGES/SC, 27/11/2025

.....  
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **efb1fc62d819ee1cda7b7486fd3e14ae758c84ba**