



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



## RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO



O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE8183006590A		
Nome da Edificação: CAPELA MORTUÁRIA LOCALIDADE DOS MACACOS		
Nome Fantasia: CAPELA MORTUÁRIA		
Logradouro público: Localidade dos Macacos		Nº:
Bairro: MACACOS	Município: LAGES/SC	CEP: 88533-000
Complemento: Igreja dos Macacos	LAT/LONG: (-27.72392454314,-50.077106462227)	
Referência: Igreja dos Macacos	Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0	Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

### 2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	Prefeitura do Município de Lages	82.777.301/0001-90

### 3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8183007532A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI	Nº de Blocos: 1
Área da solicitação (total): 72,40 (m²)	Área total dos blocos da solicitação: 72,40 (m²)	
Área ampliada/nova: 72,40 (m²)	Área alterada: 0,00 (m²)	Área demolida: 0,00 (m²)
Nome Solicitante: C. M. M. L.	CPF/CNPJ: ***.580.549-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 03/12/2025	Quantidade de anexos: 4	Risco do processo: RPCI sem prévia análise (até 200m²)

### 3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. CAPELA MORTUÁRIA (410792)			
Área da solicitação: 72,40 (m2)	Área do Bloco: 72,40 (m2)	Área aprovada: 72,40 (m2)	
Área ampliada/nova: 72,40 (m2)	Área alterada: 0,00 (m2)	Área demolida: 0,00 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 72,40 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI	Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	Situação: NOVA	Lotação Máxima: 73
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: RPCI sem prévia análise (até 200m²)
<b>Resumo do enquadramento simplificado (8040631):</b> A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 200m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e a somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 200m². Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 90kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN 1.			

### OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	F-2 [Local de Reunião de Público] Local religioso e velório	Capelas	0,00	73,00	72,40	6,00	72,40

### RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

#### SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

SISTEMA/MEDIDA	SIGLA	DESCRIÇÃO
Proteção por extintores	PPE	1 extintor portátil do tipo Pó ABC com capacidade extintora de 2-A:20-B:C a cada 60m (cobre um raio de 30m). Devendo ainda, ter no mínimo 2 unidades extintoras por pavimento, exceto nos locais com até 100m <sup>2</sup> em que será necessário somente 1 unidade extintora. Deverá estar conforme Instrução Normativa 6.
Saídas de emergência	SE	Adequar conforme Instrução Normativa 9  Deverá, ainda, realizar as adequações abaixo  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Identificar o número do pavimento caso exista mais de um pavimento;</li><li>2. Possuir piso antiderrapante e incombustível;</li><li>3. Não possuir degraus em leque;</li><li>4. Devem ter largura mínima de 1,20 m;</li><li>5. O guarda-corpo deve ter altura mínima de 1,10 m;</li><li>6. O corrimão deve ser contínuo em ambos os lados, e ter altura entre 0,80 m e 0,92 m;</li><li>7. Prever sinalização (placa de SAÍDA) com indicação clara do sentido de saída;</li><li>8. Devem possuir iluminação de emergência.</li></ol>
Iluminação de emergência	IE	Isento caso o caminhamento (distância percorrida) dentro do imóvel do ponto mais afastado (com exceção de banheiros, provadores, áreas técnicas) até a saída seja de no máximo 20 m. Caso seja superior a 20 m, deve atender à IN 11.
SAL - Sinalização para abandono de local	SAL	Isento conforme IN 13.
Instalações de gás combustível (GLP & GN)	IGC	A edificação não fará uso de GLP.

#### 4. DECLARAÇÃO

Declaro que as informações fornecidas são verídicas, **as quais enquadram o imóvel como sendo de baixa complexidade** conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC. Declaro ainda estar ciente das sanções previstas em Lei em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

#### Assinatura Eletrônica

C. M. M. L.

.....  
NOME

\*\*\*580549\*\*

.....  
CPF

LAGES/SC, 03/12/2025

.....  
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 92a1231046449b140323cb7de0948acfc6c42872