

CONTRARRAZÕES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2026

Objeto da Licitação: Execução de obra civil com fornecimento de materiais e mão de obra para construção de cobertura em estrutura metálica, com cerca de 1.357,33m² e 9m de altura, para Praça João Costa, Bairro Centro, em Lages/SC.


A empresa **Dutri Engenharia Metalúrgica Ltda.**, inscrita no CNPJ nº 21.188.542/0001-00, com sede à rodovia BR 369, KM 519, Cascavel-PR, representada por Leandro Géller Abade, portador do RG nº 10.450.722-0, CPF nº 063.391.929-20, vem através deste apresentar suas Contrarrazões ao Recurso Administrativo interposto pela Construtora Evoluta Ltda.

SÍNTESE DO RECURSO

A Recorrente insurge-se contra a decisão que habilitou esta Recorrida, alegando, em suma, que os atestados de capacidade técnica apresentados não atenderiam às especificações do item 6.2.3.2 do Termo de Referência. Sustenta que a execução de coberturas em polycarbonato "alveolar" ou "telhas plásticas" não possuiria complexidade equivalente à do polycarbonato "compacto de 8mm" exigido.

DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO

A cobertura em chapa de polycarbonato, seja ela alveolar ou compacta, compartilham a mesma complexidade operacional e exigem técnicas de instalação semelhantes, sendo que o polycarbonato alveolar ainda exige vedação superior e inferior dos alvéolos das chapas, ou seja, possui um nível superior complexidade.



Conforme pode-se verificar nos esquemas estruturais acima, as chapas de polycarbonato alveolar e compacta possuem exatamente o mesmo sistema de base, emenda e fixação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme demonstrado através dos elementos técnicos acima, solicitamos, respeitosamente, que a Comissão de Licitação mantenha sua decisão quanto a Habilitação da empresa Dutri Engenharia Metalúrgica Ltda., pois a mesma supera as exigências de Qualificação Técnica-Operacional requeridas no certame.

Cascavel, 01 de junho de 2026.

DUTRI ENGENHARIA METALÚRGICA LTDA
LEANDRO GELLER ABADE – DIRETOR CPF: 063.391-929-20