



São Paulo, 25 de fevereiro de 2026.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

Secretaria Municipal de Águas e Saneamento

REF: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2026

Prezados Senhores,

A SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA, empresa metalúrgica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.672.087/0001-62, vem no devido prazo legal, através de seu representante legal infra-assinado solicitar:



Esclarecimento referente ao PREGÃO ELETRÔNICO 06/2026- Aquisição de tubos, conexões e materiais hidráulicos em PVC, ferro fundido, DEFOFO e PEAD, destinados à manutenção, substituição e ampliação das redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário sob responsabilidade da SEMASA, incluindo a substituição do tronco hidráulico da Avenida Belisário Ramos e a implantação da adutora de interligação entre os Reservatórios R1 (Morro do Posto/Epagri) e R20 (Bairro Vila Maria), visando assegurar a eficiência, continuidade e segurança operacional dos serviços públicos de saneamento básico do Município de Lages/SC.

Questionamento 1:

Observamos que nos itens, 129,130,131 e 132, conforme planilha abaixo, foi solicitado o fornecimento de tubos ponta e bolsa, porém a quantidade especificada está em "unidade" (un.), o qual compreendemos se tratar de "barra" conforme descrito no campo "especificação".



• **COTA LIVRE**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	UND.	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL	VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL
129	Tubo em Ferro Fundido Dúctil 400mm, JGS, K9. Marca de referência: Saint Gobain ou similar. Características: Tubo em Ferro Fundido Dúctil com Ponta e Bolsa 400mm, JGS, K9. Barra de 6 metros. Revestimento interno de cimento aluminoso e revestimento externo em zinco metálico com pintura de acabamento, para água potável. Em conformidade com ABNT NBR 7675.	un	117	R\$ 11.544,65	R\$ 1.350.724,05
130	Tubo em Ferro Fundido Dúctil - 300mm, JGS, K9. Marca de referência: Saint Gobain ou similar. Características: Tubo em Ferro Fundido Dúctil com Ponta e Bolsa 300mm, JGS, K9. Barra de 6 metros, revestimento interno de cimento aluminoso e revestimento externo em zinco metálico com pintura de acabamento, para água potável. Em conformidade com ABNT NBR 7675.	un	579	R\$ 10.504,11	R\$ 6.081.879,69
131	Tubo em Ferro Fundido Dúctil - 200mm, JGS, K9. Marca de referência: Saint Gobain ou similar. Características: Tubo em Ferro Fundido Dúctil com Ponta e Bolsa 200 mm, JGS, K9. Barra de 6 metros, revestimento interno de cimento aluminoso, para água potável. Em conformidade com ABNT NBR 7675.	un	176	R\$ 6.722,69	R\$ 1.183.193,44
132	Tubo em Ferro Fundido Dúctil - 150mm, JGS, K9. Marca de referência: Saint Gobain ou similar. Características: Tubo em Ferro Fundido Dúctil Ponta e Bolsa 150mm, JGS, K9. Barra de 6 metros, revestimento interno de cimento aluminoso, para água potável. Em conformidade com ABNT NBR 7675.	un	21	R\$ 5.806,47	R\$ 121.935,87

Entendemos portanto que:

- Para o item 129 serão 117 barras de 6,0 metros, totalizando 702 metros de tubos.
- Para o item 130 serão 579 barras de 6,0 metros, totalizando 3.474 metros de tubos.
- Para o item 131 serão 176 barras de 6,0 metros, totalizando 1.056 metros de tubos.
- Para o item 132 serão 21 barras de 6,0 metros, totalizando 126 metros de tubos.

Está correto o nosso entendimento?

Questionamento 2:

Considerando que os parâmetros de faturamento são ajustados conforme a usabilidade do mercado de ferro fundido, o qual segue o preconizado na Norma NBR 7675/2022, temos que o fornecimento de tubos ponta e bolsa acontece em "metros", conforme apresentado no questionamento 1. Diante disto, entendemos que podemos faturar desta forma, ou seja, em "metros" desde que atendido o comprimento mínimo solicitado de cada barra assim como os comprimentos totais solicitados. Está correto o nosso entendimento?



Questionamento 3:

Verificamos ao acessar o site do ComprasNet que para a “descrição detalhada” não está igual ao mesmo item do edital. O quantitativo e o valor estimado estão Ok, com alteração somente na **descrição**. Citando como exemplo, temos abaixo o item 129, onde a temos a **descrição** de um tubo de Pead:

129 TUBO HIDRÁULICO	Quantidade solicitada 117 Unidade fornecimento Unidade	Valor estimado (unitário) R\$ 11.544,6500 Proposta não cadastrada	^
Descrição detalhada Tubo Hidráulico Material: Polietileno De Alta Densidade (Pead). Diâmetro: 450MM. Tipo: Pe 100. Aplicação: Tubulação De Água. Características Adicionais: Sdr17. Cor: Preto. Normas Técnicas: Abnt Nbr 15561/2024			
Quantidade ofertada 117	Valor unitário (R\$)	Valor total R\$ 0,0000	

Sendo que para este mesmo item no edital temos a **descrição** de um tubo de ferro fundido:

129	Tubo em Ferro Fundido Dúctil 400mm, JGS, K9. Marca de referência: Saint Gobain ou similar. Características: Tubo em Ferro Fundido Dúctil com Ponta e Bolsa 400mm, JGS, K9. Barra de 6 metros. Revestimento interno de cimento aluminoso e revestimento externo em zinco metálico com pintura de acabamento, para água potável. Em conformidade com ABNT NBR 7675.	un	117	R\$ 11.544,65	R\$ 1.350.724,05
-----	--	----	-----	---------------	------------------

Entendemos que devemos considerar como correto o descritivo que está **no edital** e não o que está no portal. Está correto o nosso entendimento?

No aguardo dos seus esclarecimentos.

Marcelo Gomes de Queiroz
Ger. Unidade de Negócios

