

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2026.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
Secretaria Municipal de Águas e Saneamento
REF: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 89/2026

Prezados Senhores(as),

A SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA, empresa metalúrgica com escritório central na Rua do Passeio, 38 - Torre 2 - 15º andar, nesta cidade e sede na Via. Dr. Sérgio Braga nº454, Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.672.087/0001-62, vem, mui respeitosamente, através de seu representante legal infra-assinado, no devido prazo legal, apresentar:

Questionamento referente ao edital N.º. 89/2026 – Aquisição de tubos, conexões e materiais hidráulicos em PVC, ferro fundido, DEFOFO e PEAD, destinados à manutenção, substituição e ampliação das redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário sob responsabilidade da SEMASA, incluindo a substituição do tronco hidráulico da Avenida Belizário Ramos e a implantação da adutora de interligação entre os Reservatórios R1 (Morro do Posto/Epagri) e R20 (Bairro Vila Maria), visando assegurar a eficiência, continuidade e segurança operacional dos serviços públicos de saneamento básico do Município de Lages/SC.

Questionamento 1. No edital N.º. 89/2026 – Itens 143 à 146.

Ao analisarmos as especificações técnicas do edital, verificamos que é solicitado o fornecimento de tubos com revestimento interno em **cimento aluminoso**.

Entretanto, entendemos que o revestimento em cimento aluminoso é preconizado para aplicações em sistemas de esgotamento sanitário, conforme estabelecido na **ABNT NBR 15420**. Para sistemas destinados ao transporte de **água potável**, o fornecimento de tubos de ferro fundido dúctil deve atender aos requisitos da **ABNT NBR 7675**, cujo revestimento interno especificado é em **argamassa de cimento de alto-forno**.

Dessa forma, considerando que o objeto da presente licitação destina-se ao transporte de água potável, entendemos que o fornecimento deverá ser realizado com **revestimento interno em argamassa de cimento de alto-forno**, em conformidade com a ABNT NBR 7675.

Está correto o nosso entendimento?

Questionamento 2. No edital Nº. 89/2026 – Item 147.

Ao analisarmos as especificações técnicas, verificamos que o edital menciona o fornecimento de **junta elástica**.

Entretanto, observamos que os componentes previstos para a instalação de um **tubo flangeado** são **parafusos, porcas e arruelas metálicas**, com proteção por **galvanização por imersão a quente**, além da **arruela (anel) de vedação em borracha com alma metálica para flange**, responsável pela vedação da união. Dessa forma, não se aplica a utilização de junta elástica, típica de sistemas com junta ponta e bolsa.

Assim, entendemos que, para os itens em questão, o correto é considerar o fornecimento de **parafusos, porcas e arruelas metálicas galvanizados por imersão a quente**, juntamente com a **arruela (anel) de vedação em borracha com alma metálica para flange**.

Está correto o nosso entendimento?