



Ofício nº 996/2025

Lages/SC, 4 de novembro de 2025

À Senhora

Ana Lúcia de Liz Vieira

Secretária de Turismo e Eventos - Lages SC

Cumprimentando-a cordialmente, venho, por intermédio do presente, encaminhar resposta ao Ofício 234/2025, do qual requer parecer técnico referente à análise dos materiais oferecidos no processo licitatório 114/225, com base nos catálogos encaminhados:

ITEM	COD	OBSERVAÇÃO
1	69991	Existe divergência nas dimensões de fita, solicitada 6x12, oferecido 8x16. Não encontramos informações sobre os conectores de entrada e terminação, sendo que são de suma importância para a instalação do item nos elementos natalinos.
2	69992	Existe divergência nas dimensões de fita, solicitada 6x12, oferecido 8x16. Não encontramos informações sobre os conectores de entrada e terminação, sendo que são de suma importância para a instalação do item nos elementos natalinos.
3	69993	Existe divergência nas dimensões de fita, solicitada 6x12, oferecido 8x16. Não encontramos informações sobre os conectores de entrada e terminação, sendo que são de suma importância para a instalação do item nos elementos natalinos.
4	69994	Existe divergência nas dimensões de fita, solicitada 6x12, oferecido 8x16. Não encontramos informações sobre os conectores de entrada e terminação, sendo que são de suma importância para a instalação do item nos elementos natalinos.
5	69995	De acordo com os requisitos mínimos
6	69996	De acordo com os requisitos mínimos
7	69997	Solicitado cordão de LED sequencial, no catálogo consta somente cordão fixo.
8	69998	Solicitado cordão de LED sequencial, no catálogo consta somente cordão fixo.
9	69999	Solicitado cordão de LED sequencial, no catálogo consta somente cordão fixo.
10	70000	Solicitado cordão de LED sequencial, no catálogo consta somente cordão fixo.



11	70001	Solicitado cordão de LED sequencial, no catalogo consta somente cordão fixo.
12	70002	Não encontrado informações sobre os cabos de força, emendas e terminações, foram solicitadas 20 unidades de cada, sendo que são de suma importância para a instalação do item nos elementos natalinos
13	70003	Não encontrado informações sobre os cabos de força, emendas e terminações, foram solicitadas 20 unidades de cada, sendo que são de suma importância para a instalação do item nos elementos natalinos
14	70004	Não encontrado informações sobre os cabos de força, emendas e terminações, foram solicitadas 20 unidades de cada, sendo que são de suma importância para a instalação do item nos elementos natalinos
15	70005	Não encontrado informações sobre os cabos de força, emendas e terminações, foram solicitadas 20 unidades de cada, sendo que são de suma importância para a instalação do item nos elementos natalinos
16	70006	Não encontrado informações sobre os cabos de força, emendas e terminações, foram solicitadas 20 unidades de cada, sendo que são de suma importância para a instalação do item nos elementos natalinos
17	70007	De acordo com os requisitos mínimos
18	70008	De acordo com os requisitos mínimos
19	70009	Diferença no comprimento dos bastões, solicitado 80cm, oferecido 50cm.
20	70010	De acordo com os requisitos mínimos
21	18318	De acordo com os requisitos mínimos
22	35920	De acordo com os requisitos mínimos
23	63310	De acordo com os requisitos mínimos
24	40880	De acordo com os requisitos mínimos
25	57852	De acordo com os requisitos mínimos
26	70012	Falta especificações no catálogo como: espessura e diâmetro
27	70014	Não encontrado o item nos catálogos
28	70017	Foi solicitado item com 10m, foi encontrado no catalogo item com 20m, item pode ser aceito porem necessita mudar a quantidade solicitada.
29	70018	De acordo com os requisitos mínimos
30	70019	De acordo com os requisitos mínimos
31	70020	De acordo com os requisitos mínimos
32	70021	De acordo com os requisitos mínimos
33	70022	De acordo com os requisitos mínimos
34	55314	De acordo com os requisitos mínimos
35	70024	De acordo com os requisitos mínimos



36	70025	De acordo com os requisitos mínimos
37	20030	De acordo com os requisitos mínimos
38	70026	De acordo com os requisitos mínimos
39	70027	De acordo com os requisitos mínimos
40	70028	De acordo com os requisitos mínimos
41	58330	De acordo com os requisitos mínimos
42	53813	De acordo com os requisitos mínimos
43	70012	De acordo com os requisitos mínimos
44	70013	De acordo com os requisitos mínimos
45	56040	De acordo com os requisitos mínimos
46	41359	De acordo com os requisitos mínimos
47	70015	De acordo com os requisitos mínimos
48	70016	De acordo com os requisitos mínimos
49	1156	De acordo com os requisitos mínimos
50	55918	De acordo com os requisitos mínimos

Sendo o que tinha a declarar, ficamos à disposição para demais esclarecimentos que se façam necessários, renovando votos de consideração e estima.

Atenciosamente,

MARIÉLLE MADRUGA

Diretora de Iluminação

EDUARDO FLORIANI DA SILVA

Engenheiro Eletricista