



RE: Esclarecimentos - Concorrência Eletrônica nº 64/2024

De: Pregão Eletrônico 2 (Comprasnet) PML
Para: comercial@naqua.com.br
Cópia:
Assunto: RE: Esclarecimentos - Concorrência Eletrônica nº 64/2024
Enviada em: 30/08/2024 | 15:33
Recebida em: 30/08/2024 | 15:33

Boa tarde,

Esclarecemos que as solicitações foram acatadas e já publicadas, estando os novos documentos disponíveis no site <https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2421>.

At.te.
Naiana Salete da Silva
Gerente de Licitações
Prefeitura Municipal de Lages / Setor de Licitações e Contratos
Fone: (49) 3019-7405

De: "Comercial Naqua" <comercial@naqua.com.br>
Enviada: 2024/07/15 23:23:39
Para: pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br
Assunto: Esclarecimentos - Concorrência Eletrônica nº 64/2024

Prezados senhores,

Solicitamos esclarecimentos referente a Qualificação Técnica para o Fornecimento e Instalação de Sistema de Gradeamento Mecanizado de múltiplos rastelos com Rosca Transportadora de Sólidos para uso na Estação de Tratamento de Esgoto Caça e Tiro – Lages – SC.

No Termo de Referência - Exigências de Habilitação – Qualificação Técnica, solicita:

8.6. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.6.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

8.6.2. Atestado de projeto, fornecimento e instalação de grade mecanizada de barras tipo correntes Multirastelo para Estação de Tratamento de Esgoto com área útil de no mínimo 3,00m².

Favor esclarecer:

A complexidade no dimensionamento de uma grade mecanizada deve levar em consideração a sua capacidade de resistir a cargas hidráulicas em situações críticas como num entupimento de 100% de sua área livre.

Nesta situação, todo o conjunto mecânico estará sujeito a cargas elevadas nas guias, placa morta e grade fixa. Ao se exigir que um licitante apresente um atestado de gradeamento com área útil de 3,00 m², não estará demonstrando a sua capacidade técnica, visto que, quanto maior a área útil, menor será a probabilidade de entupimento e menor será a comprovação da capacidade estrutural mecânica da máquina fornecida.

Entendemos que a indicação da capacidade técnica do fornecedor está na apresentação de atestado de fornecimento de grade mecanizada tipo correntes, com a mesma largura da licitada e sujeita a uma vazão de trabalho de no mínimo o dobro da vazão máxima da elevatória onde a mesma será instalada.

Desta forma, questionamos se esta condição sugerida também poderá ser aceita para participação neste pregão?

Atenciosamente,



Cleide M. Pinhate Couto
Comercial
11 2311-6790
11 96170-1486
cleide@naqua.com.br

 [naqua.com.br](https://www.naqua.com.br)