

OFICIO 1031/2026

Data: 28/08/2026
Processo: Pregão Eletrônico nº 19/2026
Modalidade: Setor de Engenharia e Operações
Assunto: Qualificação Técnica - Pregão Eletrônico n. 19/2026 - CONTATO
Destinatário: Naiana Salete da Silva
Observações: Segunda análise

Prezados,

Cumprimentando-os cordialmente, a Secretaria Municipal de Águas e Saneamento de Lages – SEMASA, por intermédio do Setor de Engenharia e Operações, vem comunicar o resultado da análise da documentação complementar apresentada por essa empresa em atendimento à diligência decorrente do Ofício nº 762/2026, esclarecida pelo Ofício nº 921/2026, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 19/2026.

Conforme análise anteriormente realizada, o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa foi considerado satisfatório, permanecendo pendente exclusivamente a comprovação das características técnicas dos itens 69, 72, 77, 79, 85, 86 e 112.

Em atendimento à diligência, a empresa encaminhou documentação técnica individualizada para cada item pendente, a qual foi submetida a nova análise técnica, com o seguinte resultado:

- **Item 69** – Lâmpada Compacta 40W 220V Branca Fria: encaminhada ficha técnica de Lâmpada LED Bulbo T 40W, base E27, temperatura de cor 6.500K, tensão bivolt e vida útil de 25.000 horas, atendendo integralmente às características exigidas;
- **Item 72** – Protetor de Surto DPS 25kA: encaminhada documentação de Dispositivo de Proteção Contra Surtos Embrastec, modelo DPS275V-20kA, com capacidade de proteção de 20kA, inferior à exigida no Termo de Referência;
- **Item 77** – Terminal Tubular 1,5mm: encaminhada documentação técnica compatível com a especificação exigida (terminal em cobre estanhado, isolamento em PVC, tensão máxima de 750V);
- **Item 79** – Terminal Tubular 4mm: encaminhada documentação técnica compatível com a especificação exigida, nos mesmos moldes do item anterior;
- **Item 85** – Kit Poste Padrão Celesc Monofásico com duas caixas: encaminhada documentação técnica compatível com a especificação exigida;
- **Item 86** – Kit Poste Padrão Celesc Trifásico: encaminhada documentação técnica compatível com a especificação exigida;
- **Item 112** – Disjuntor Trifásico 63A: encaminhado catálogo técnico do fabricante WEG, modelo MDW-C63-3, curva C, 63A, 3 polos, compatível com a especificação exigida.

Conclusão

Diante da documentação complementar apresentada, consideram-se as seguintes conclusões:



Secretaria Municipal de Aguas e Saneamento de Lages - SC
Estado de Santa Catarina

Av. 1º de Maio, 1700 - Popular - 88526-070
CNPJ. 05.532.421/0001-87

- Atestado de capacidade técnica: aprovado;
- Itens 69, 77, 79, 85, 86 e 112: **tecnicamente aprovados, tendo sido sanadas as pendências apontadas;**
- Item 72: **pendência técnica não sanada, em razão de o dispositivo ofertado possuir capacidade de proteção contra surtos (20kA) inferior à exigida no Termo de Referência (25kA), permanecendo necessária a reapresentação de documentação que comprove o atendimento à capacidade mínima exigida.**

Atenciosamente,

LUAN RAMON DA SILVA CASAGRANDE
DIRETOR DE OPERAÇÕES

EMILLY RACHEL DE MARCO
ENGENHEIRA CIVIL