



OFICIO 1036/2026

Data: 28/08/2026
Processo: Pregão Eletrônico nº 19/2026
Modalidade: Setor de Engenharia e Operações
Assunto: Qualificação Técnica - Pregão Eletrônico n. 19/2026 - MRJ
Destinatário: Naiana Salete da Silva
Observações: Terceira análise

Prezados,

Cumprimentando-os cordialmente, a Secretaria Municipal de Águas e Saneamento de Lages – SEMASA, por intermédio do Setor de Engenharia e Operações, vem comunicar o resultado da análise da documentação complementar apresentada pela empresa MRJ Materiais e Serviços Elétricos Ltda em atendimento à diligência decorrente dos Ofícios nº 772/2026 e nº 966/2026, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 19/2026.

Conforme análise anteriormente realizada, o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa foi considerado satisfatório, permanecendo pendente a comprovação das características técnicas dos itens 45, 51, 68, 88 e 97. Registra-se que o item 54, anteriormente pendente, já havia sido excluído do certame (Ofício nº 968/2026, por inconsistência da faixa de ajuste com os padrões de mercado), não sendo objeto da presente análise e que o item 51 também deverá ser excluído por inconsistência.

Em atendimento à diligência, a empresa encaminhou nova documentação técnica, indicando, inclusive, a substituição de marca para os itens 45, 88 e 97 (nova marca: Sibratec), com o seguinte resultado da análise:

- Item 45 – Contator Auxiliar 2NA+2NF 220V: encaminhado catálogo técnico Sibratec, modelo ICA22, com configuração de contatos 2NA+2NF e bobina compatível com 220VCA, atendendo às características exigidas;
- Item 68 – Inversor de Frequência 40CV 61A 380V: a empresa declarou expressamente a impossibilidade de apresentar, no âmbito desta diligência, produto que atenda integralmente às especificações técnicas exigidas no Anexo IV do Termo de Referência;
- Item 88 – Disjuntor Tripolar 100A Curva C: encaminhado catálogo técnico Sibratec, modelo tripolar 100A, curva C, trilho DIN, atendendo às características exigidas;
- Item 97 – Disjuntor Motor Tripolar 50-65A: encaminhado catálogo técnico Sibratec da série IDM, sem indicação do modelo específico ofertado; nenhum dos modelos constantes do catálogo (IDM63, com faixa de ajuste de 40-63A, e IDM80, com faixa de ajuste de 56-80A) cobre integralmente a faixa de 50-65A exigida no Termo de Referência.



Secretaria Municipal de Águas e Saneamento de Lages - SC
Estado de Santa Catarina

Av. 1º de Maio, 1700 - Popular - 88526-070
CNPJ. 05.532.421/0001-87

Conclusão

Diante da documentação complementar apresentada, consideram-se as seguintes conclusões:

- Atestado de capacidade técnica: aprovado;
- Item 45 e Item 88: tecnicamente aprovados, tendo sido sanadas as pendências apontadas, inclusive quanto à substituição de marca indicada;
- Item 68: pendência técnica não sanada, tendo a própria empresa declarado a impossibilidade de atendimento às especificações exigidas;
- Item 97: pendência técnica não sanada, por ausência de indicação do modelo específico ofertado e por nenhum dos modelos apresentados no catálogo cobrir integralmente a faixa de ajuste de 50-65A exigida, permanecendo necessária a indicação do modelo exato e a respectiva comprovação técnica.

Atenciosamente,

LUAN RAMON DA SILVA CASAGRANDE
DIRETOR DE OPERAÇÕES

EMILLY RACHEL DE MARCO
ENGENHEIRA CIVIL