



OFICIO 1037/2026

Data: 31/08/2026
Processo: PE 19/2026
Modalidade: Setor de Engenharia e Operações
Assunto: Qualificação Técnica - Pregão Eletrônico n. 19/2026 - Triunfo
Destinatário: Naiana Salete da Silva
Observações: Terceira análise

Prezados,

Cumprimentando-os cordialmente, a Secretaria Municipal de Águas e Saneamento de Lages – SEMASA, por intermédio do Setor de Engenharia e Operações, vem comunicar o resultado da análise da documentação complementar apresentada pela empresa Triunfo em atendimento à diligência decorrente do Ofício nº 967/2026, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 19/2026.

Conforme análise anteriormente realizada, o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa foi considerado satisfatório, permanecendo pendente a comprovação das características técnicas dos itens 8, 9, 92, 93, 94, 95, 96, 103, 104, 105 e 106.

Em atendimento à diligência, a empresa encaminhou ficha técnica do fabricante Lamesa, produto "Cabo Lametil Flex 0,6/1kV", contendo tabela dimensional e construtiva que abrange as bitolas de 185mm², 25mm² e 70mm², com as seguintes características: condutor em cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5; isolamento em composto termofixo HEPR (temperatura de operação de 90°C em serviço contínuo); cobertura em PVC flexível resistente à chama; conformidade com a norma ABNT NBR 7286. Foi também encaminhada declaração de fornecimento do fabricante Energy Condutores, de caráter genérico, sem especificações técnicas dimensionais, razão pela qual não foi considerada para fins de comprovação de conformidade.

Da análise técnica da ficha da Lamesa, verificou-se o seguinte:

- **Itens 8 e 9** – Cabo Flexível 185mm EPR 1KV (Azul e Preto): a bitola de 185mm² consta na tabela dimensional, com características compatíveis com as exigidas no Termo de Referência;
- **Itens 92, 95 e 96** – Cabo 25mm EPR 1000V (Preto, Azul e Verde): a bitola de 25mm² consta na tabela, com características compatíveis, e as cores exigidas constam entre as opções indicadas para cabo unipolar;
- **Itens 104 e 106** – Cabo Flexível 70mm 1KV (Preto e Azul): a bitola de 70mm² consta na tabela, com características compatíveis, e as cores exigidas constam entre as opções indicadas para cabo unipolar;
- **Itens 93 e 94** – Cabo 25mm EPR 1000V (Branco e Vermelho): a ficha técnica não comprova a disponibilidade dessas cores como cabo unipolar; o padrão de cores branco e vermelho apresentado no catálogo corresponde à identificação de veias internas de cabos multi-



Secretaria Municipal de Aguas e Saneamento de Lages - SC
Estado de Santa Catarina

Av. 1º de Maio, 1700 - Popular - 88526-070
CNPJ. 05.532.421/0001-87

polares (multiplexados), produto distinto do cabo unipolar flexível exigido no Termo de Referência;

- **Itens 103 e 105** – Cabo Flexível 70mm 1KV (Branco e Vermelho): o catálogo não comprova essas cores como opção de cabo unipolar, apenas como identificação de veia de cabo multipolar.

Conclusão

Diante da documentação complementar apresentada, consideram-se as seguintes conclusões:

- Atestado de capacidade técnica: aprovado;
- **Itens 8, 9, 92, 95, 96, 104 e 106:** tecnicamente aprovados, tendo sido sanadas as pendências apontadas, com base na ficha técnica do fabricante Lamesa;
- **Itens 93, 94, 103 e 105:** pendência técnica não sanada, por ausência de comprovação de cabo unipolar nas cores exigidas (branco e vermelho), permanecendo necessária a apresentação de catálogo técnico específico do produto unipolar nessas cores.

Atenciosamente,

LUAN RAMON DA SILVA CASAGRANDE
DIRETOR DE OPERAÇÕES

EMILLY RACHEL DE MARCO
ENGENHEIRA CIVIL