

OFICIO 1046/2026

Data: 01/09/2026
Processo: Pregão Eletrônico nº 89/2026
Modalidade: Setor de Engenharia e Operações
Assunto: Análise técnica da proposta da empresa N.S.A. Comércio de Materiais de Saneamento LTDA - Itens diversos (diligência)
Destinatário: Naiana Salete da Silva
Observações:

Prezada Pregoeira,

Em atendimento à solicitação de análise técnica dos catálogos e propostas apresentados no âmbito do Pregão Eletrônico nº 89/2026, informamos que a proposta da empresa N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA (CNPJ 42.299.386/0001-24), referente aos itens 14, 15, 16, 17, 30, 44, 45, 46, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 80, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 137 e 138, foi analisada por esta Diretoria, com as conclusões a seguir. Registra-se que a empresa apresentou duas versões de proposta comercial (assinadas digitalmente em 25/08/2026 e 28/08/2026); por conter a totalidade dos itens acima e ser a versão mais recente, a análise tomou por base a proposta de 28/08/2026 ("reajustada").

Quanto aos itens 44, 45, 46, 66, 67, 68, 69, 86, 87, 88, 89, 91 e 92 (conexões PVC e adaptadores PVCxFoFo, marcas ASPERBRAS, AMANCO e C&M; flanges soltos NBR 7675/DIN PN16, marca J.E.S), não foram identificadas divergências ou pendências: os catálogos apresentados confirmam, por código e dimensão, as peças efetivamente ofertadas.

Não foram identificadas divergências técnicas diretas capazes de ensejar desclassificação. Foram identificados, contudo, os seguintes pontos a esclarecer, razão pela qual se solicita a abertura de diligência:

1. **Itens 14, 15, 16 e 17 (Tubo PEAD, marca POLIERG) e itens 137 e 138 (Tubo PVC-O BIAx, marca Amanco Wavin) – linha do produto:** o catálogo POLIERG indica que a cor do tubo PEAD varia conforme a aplicação, conforme a própria norma citada (NBR 15561) — azul ou preto com listras azuis para adutoras/redes de distribuição de água, e preto com listras ocre para esgoto sob pressão — sem que a proposta especifique a cor/linha ofertada; de forma análoga, a ficha técnica do tubo PVC-O BIAx apresenta duas linhas distintas por cor e material do anel de vedação — "Adução" (branco com listras azuis, anel em EPDM) e "Recalque" (branco com listras ocre, anel em borracha NBR/nitrílica) — também sem indicação, na proposta, de qual linha foi ofertada. Considerando que a totalidade do

material desta licitação destina-se a água potável, solicita-se declaração da empresa confirmando o fornecimento nas linhas próprias para água em todos esses itens.

2. **Item 64 (Cruzeta de redução com flanges 300x200mm, FoFo, PN16, marca PAM) – ausência de comprovação documental:** entre os documentos apresentados não consta página de catálogo ou ficha técnica específica para este produto — constam apenas páginas referentes a "Tê com Bolsas e Flange" (item 30) e "Redução com Flanges" (item 80). Trata-se do item de maior valor unitário da proposta (R\$ 14.561,00), sem comprovação técnica correspondente. Solicita-se a apresentação da respectiva página de catálogo/ficha técnica.
3. **Item 80 (Redução Excêntrica com Flanges 250x150mm, FoFo, PN16, marca PAM) – furação e linha do revestimento:** a página de catálogo apresentada para este produto está classificada, no próprio documento do fabricante, sob a linha "Esgoto" (revestimento em pintura epóxi vermelha), e indica como furações padrão apenas as normas ANSI B16.1 e ANSI B16.5, citando a furação métrica (compatível com a ABNT NBR 7675 exigida no Anexo I) apenas como opção "sob consulta", sem demonstração de que o produto efetivamente ofertado atenda. Registra-se, ainda, que o texto do item na proposta traz a anotação "(CMB Booster)", aparentemente remanescente de outro projeto/cliente, sem relação com o objeto deste Pregão. Solicita-se à empresa a comprovação de que o produto ofertado possui furação conforme ABNT NBR 7675/PN16 e é destinado à linha água, bem como esclarecimento quanto à anotação "(CMB Booster)".
4. **Item 58 (Cruzeta de Redução com Bolsas, FoFo 300x150mm, JGS, PN16, marca ACB) – comprovação técnica insuficiente:** o documento apresentado corresponde a uma reprodução impressa (datada de 2017) do catálogo institucional do fabricante, contendo apenas miniaturas de produtos com os links "detalhes"/"cotar" não desenvolvidos, sem ficha técnica, tabela dimensional, indicação de classe de pressão (PN16) ou norma ABNT aplicável, e sem distinguir a peça "cruzeta de redução" (bocas de diâmetros diferentes) da "cruzeta" convencional. Solicita-se a apresentação de ficha técnica ou catálogo que efetivamente demonstre as características do produto ofertado.
5. **Item 65 (Cruzeta de Redução com Bolsas DN100x75mm, PVC, Classe 15, PBA, JE, marca AMANCO) – comprovação dimensional não localizada:** o catálogo apresentado demonstra, para a linha "Cruzeta de Redução", apenas o código correspondente à dimensão DN75x50mm; não foi localizado, entre os documentos enviados, registro do código/dimensão DN100x75mm efetivamente exigido pelo item. Solicita-se a apresentação da página de catálogo correspondente a essa dimensão.

Ressalta-se que os pontos acima não configuram, neste momento, divergência técnica capaz de ensejar a desclassificação da proposta, mas sim pontos de esclarecimento e complementação documental, razão pela qual se recomenda a abertura de diligência nos itens 14, 15, 16, 17, 58, 64, 65, 80, 137 e 138.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.



Secretaria Municipal de Águas e Saneamento de Lages - SC
Estado de Santa Catarina

Av. 1º de Maio, 1700 - Popular - 88526-070
CNPJ. 05.532.421/0001-87

LUAN RAMON DA SILVA CASAGRANDE
DIRETOR DE OPERAÇÕES