

OFICIO 1047/2026

Data: 01/09/2026
Processo: Pregão Eletrônico nº 89/2026
Modalidade: Setor de Engenharia e Operações
Assunto: Análise técnica da proposta da empresa SANEFOX Comércio e Serviços LTDA - Itens 59, 60, 62 e 63 (diligência)
Destinatário: Naiana Salete da Silva
Observações:

Prezada Pregoeira,

Em atendimento à solicitação de análise técnica dos catálogos e propostas apresentados no âmbito do Pregão Eletrônico nº 89/2026, informamos que a proposta da empresa SANEFOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 41.304.524/0001-53), referente aos itens 56, 57, 59, 60, 62 e 63, foi analisada por esta Diretoria, com as conclusões a seguir.

Quanto aos itens 56 e 57 (Cruzeta de Redução com Bolsas, FoFo, JGS, marca Angolini), não foram identificadas divergências ou pendências: o catálogo do fabricante confirma, pela tabela dimensional (DN/dn), as duas dimensões efetivamente ofertadas (500x300mm e 300x200mm).

Não foram identificadas divergências técnicas diretas (isto é, contradições entre o que foi declarado na proposta e o respectivo catálogo/ficha técnica de suporte) capazes de ensejar desclassificação. Foi identificado, contudo, o seguinte ponto a esclarecer, razão pela qual se solicita a abertura de diligência:

- Itens 59, 60, 62 e 63 (Cruzeta de Redução com Bolsas, FoFoxPVC, PBA, JGSxJE, marca Angolini) – comprovação técnica insuficiente:** diferentemente dos itens 56 e 57 (peças integralmente em ferro fundido, bolsa JGS nos dois lados), estes quatro itens exigem peça mista de transição, com um lado em FoFo (bolsa JGS) e o outro em PVC (bolsa PBA, junta elástica JE), sujeita também à ABNT NBR 13.747 (peças de transição) e à ABNT NBR 7676 (vedação). O único catálogo apresentado corresponde ao produto "Cruzeta Bolsas JGS", integralmente em ferro fundido — não há demonstração de que o fabricante produz a versão mista FoFoxPVC exigida, tampouco comprovação do material e da norma aplicável ao lado em PVC. A coincidência das dimensões na tabela genérica não supre essa lacuna, uma vez que se trata de produto estruturalmente distinto. Solicita-se a apresentação de catálogo ou ficha técnica que demonstre especificamente a peça de transição FoFoxPVC (JGSxJE) nas dimensões ofertadas.



Secretaria Municipal de Águas e Saneamento de Lages - SC
Estado de Santa Catarina

Av. 1º de Maio, 1700 - Popular - 88526-070
CNPJ. 05.532.421/0001-87

Ressalta-se que o ponto acima não configura, neste momento, divergência técnica capaz de ensejar a desclassificação da proposta, mas sim ausência de comprovação documental, razão pela qual se recomenda a abertura de diligência nos itens 59, 60, 62 e 63.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

LUAN RAMON DA SILVA CASAGRANDE
DIRETOR DE OPERAÇÕES