



OFICIO 1049/2026

Data: 01/09/2026
Processo: Pregão Eletrônico nº 89/2026
Modalidade: Setor de Engenharia e Operações
Assunto: Análise técnica das propostas das empresas Barbosa Saneamento, CSR, Pambel, Saint-Gobain Canalização e VDA Saneamento
Destinatário: Naiana Salete da Silva
Observações:

Prezada Pregoeira,

Em atendimento à solicitação de análise técnica dos catálogos e propostas apresentados no âmbito do Pregão Eletrônico nº 89/2026, informamos que as propostas das empresas a seguir foram analisadas por esta Diretoria, não tendo sido identificada, em nenhuma delas, divergência técnica ou pendência de comprovação documental capaz de ensejar diligência ou desclassificação:

1. **BARBOSA SANEAMENTO LTDA-ME (CNPJ 36.651.809/0001-20), itens 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 84, 85, 96, 97, 98, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 155 (conexões e registros FoFo, marca LOT/LOT Metais):** as peças ofertadas, conforme a norma ABNT NBR 7675:2022, com flanges PN16 e anel de vedação com alma metálica, foram confirmadas item a item pelo catálogo técnico do fabricante, sem contradição encontrada.
2. **CSR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 25.080.811/0001-70), item 126 (Válvula de Retenção Portinhola Dupla 200mm):** o catálogo do fabricante confirma corpo em ferro fundido nodular, montagem entre flanges compatível com ABNT NBR 7675/PN16, molas em aço inoxidável AISI 302 e vedação em EPDM, em conformidade com o exigido no Anexo I.
3. **PAMBEL COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.107.866/0001-49), itens 129 e 130 (Tubo FoFo Dúctil 400mm e 300mm, JGS, Classe K9, marca PAM):** a ficha técnica do produto efetivamente ofertado (linha "Água") confirma revestimento interno em argamassa de cimento de alto-forno, tecnicamente adequado para água potável.
4. **SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA (CNPJ 28.672.087/0001-62), itens 143 e 144 (Tubo FoFo Dúctil 400mm e 300mm, JGS, Classe K9, marca PAM):** produto de fabricação própria, com ficha técnica confirmando revestimento interno em argamassa de cimento de alto-forno e demais características exigidas no Anexo I.



Secretaria Municipal de Águas e Saneamento de Lages - SC

Estado de Santa Catarina

Av. 1º de Maio, 1700 - Popular - 88526-070

CNPJ. 05.532.421/0001-87

5. VDA SANEAMENTO LTDA (CNPJ 43.486.840/0001-19), itens 47, 77, 78, 79, 93, 94 e 95 (conexões PVC PBA e colarinhos para flange PEAD, marcas Tigre, GF+FGS e Hengyuan): os catálogos dos fabricantes confirmam, por diâmetro e configuração, as peças efetivamente ofertadas.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

LUAN RAMON DA SILVA CASAGRANDE
DIRETOR DE OPERAÇÕES