Secretaria Municipal de Aguas e Saneamento de Lages - SC
Estado de Santa Catarina
Av. 1° de Maio, 1700 - Popular - 88526-070
CNPJ. 05.532.421/0001-87

OFICIO 1098/2026

Data: 11/11/2026
Processo: Pregão Eletrônico nº 19/2026
Modalidade: Setor de Engenharia e Operações
Assunto: Qualificação Técnica - Pregão Eletrônico n. 19/2026 - RRA
Destinatário: Naiana Salete da Silva
Observações: Primeira análise

Prezada,

Cumprimentando-a cordialmente, a Secretaria Municipal de Águas e Saneamento de Lages – SEMASA, por intermédio do Setor de Engenharia e Operações, vem comunicar o resultado da análise de qualificação técnica referente à empresa RRA Comércio Eletro-Fonia LTDA, convocada para o item 71 do Pregão Eletrônico nº 19/2026 em razão da reprovação técnica da empresa anteriormente classificada nesse item, conforme Ofício nº 1030/2026.

O item 71 exige lâmpada LED tubular com as seguintes características: soquete G13, potência de 18W, comprimento de 120cm, temperatura de cor 6500K, tensão bivolt (100V-240V), vida útil mínima de 50.000 horas e corpo em policarbonato. A proposta apresentada pela empresa RRA declara o atendimento integral dessas características, ofertando o produto de marca e fabricante Lumanti, modelo LT618BB.

Ocorre que o catálogo técnico apresentado pela própria empresa, referente a esse mesmo modelo (Lumanti LT618BB – Tubular LED T8 18W), indica vida útil (L70) de apenas 25.000 horas, correspondente à metade do mínimo exigido no Termo de Referência, bem como material predominante em vidro, e não em policarbonato como especificado. Constata-se, assim, divergência entre as características declaradas na proposta comercial e as características comprovadas no catálogo técnico do próprio fabricante do produto ofertado.

Conclusão

Diante do exposto, consideram-se as seguintes conclusões:

- Item 71: pendência técnica NÃO SANADA. A proposta declara vida útil de 50.000 horas e corpo em policarbonato, ao passo que o catálogo técnico apresentado pela própria empresa comprova, para o modelo ofertado (Lumanti LT618BB), vida útil de apenas 25.000 horas e material predominante em vidro, divergindo das especificações mínimas exigidas no Termo de Referência.

Atenciosamente,

Luan Ramon da Silva Casagrande

Assinado de forma digital por Luan Ramon da Silva Casagrande
Dados: 2026.11.11 17:07:57 -03'00'

LUAN RAMON DA SILVA CASAGRANDE
DIRETOR DE OPERAÇÕES