Secretaria Municipal de Aguas e Saneamento de Lages - SC
Estado de Santa Catarina
Av. 1° de Maio, 1700 - Popular - 88526-070
CNPJ. 05.532.421/0001-87

OFICIO 1101/2026

Data:	11/11/2026
Processo:	Pregão Eletrônico nº 19/2026
Modalidade:	Setor de Engenharia e Operações
Assunto:	Qualificação Técnica - Pregão Eletrônico n. 19/2026 - ATRIUM - Itens 93 e 94
Destinatário:	Naiana Salete da Silva
Observações:	Primeira análise

Prezada,

Cumprimentando-a cordialmente, a Secretaria Municipal de Águas e Saneamento de Lages – SEMASA, por intermédio do Setor de Engenharia e Operações, vem comunicar o resultado da análise de qualificação técnica referente à empresa ATRIUM Indústria e Comércio de Ferragens LTDA, convocada para os itens 93 e 94 do Pregão Eletrônico nº 19/2026 em razão da reprovação técnica da empresa anteriormente classificada nesses itens, conforme Ofício nº 1037/2026.

Os itens 93 e 94 referem-se, conforme o Anexo I do Edital, respectivamente, a Cabo 25mm EPR 1000V na cor Branca e na cor Vermelha. A empresa ofertou o produto CORFIO/CORFIO, apresentando proposta, catálogo técnico do fabricante e atestados de capacidade técnica. O catálogo técnico "Cabo Flexível HEPR 90°C 0,6/1kV", da fabricante CORFIO, comprova a disponibilidade do cabo unipolar de 25mm² nas cores preta, azul, branca, vermelha e verde, atendendo à exigência de comprovação das características técnicas dos itens 93 e 94, nos termos do item 15.26 do Termo de Referência. Registra-se, contudo, que a proposta comercial da empresa descreve os itens 93 e 94 como cabo nas cores preta e branca, reproduzindo a descrição dos itens de mesmo número do Termo de Referência, cuja numeração difere da do Edital a partir do item 65. Tratando-se do mesmo produto, com mesmo preço unitário, e variando apenas a cor de acabamento, entende-se tratar de erro material sanável, sem alteração da substância da proposta.

Quanto ao atestado de capacidade técnica, entre os documentos apresentados pela empresa, o Atestado nº 14/2024 emitido pela Saneamento de Goiás S.A. – SANEAGO comprova o fornecimento de 1.000 metros de cabo flexível 90°C 0,6/1,0kV, 25mm², na cor preta, quantidade que supera com folga o mínimo de 50% exigido no item 15.24 do Termo de Referência. Não foi localizada, dentre os atestados apresentados, comprovação específica de fornecimento do mesmo cabo nas cores branca e vermelha; tratando-se, contudo, do mesmo produto (mesmo material, bitola e classe de tensão), variando exclusivamente quanto à cor de acabamento, a capacidade técnica de fornecimento demonstrada é considerada extensível aos itens 93 e 94.

Conclusão

Diante do exposto, consideram-se as seguintes conclusões:

- Características técnicas dos produtos ofertados (item 93 – cabo 25mm branco; item 94 – cabo 25mm vermelho): atendidas, sem pendência, conforme catálogo técnico do fabricante CORFIO;
- Atestado de capacidade técnica (itens 93 e 94): aprovado, com base no Atestado nº 14/2024 da SANEAGO (1.000m de cabo 25mm² 0,6/1kV fornecidos), por equivalência técnica quanto à cor de acabamento;
- Proposta comercial: recomenda-se à Pregoeira solicitar à empresa a correção da descrição das cores dos itens 93 (branca) e 94 (vermelha), por se tratar de erro material, mantidos marca, modelo e preços ofertados;
- A empresa ATRIUM encontra-se apta, tecnicamente, para os itens 93 e 94 do Pregão Eletrônico nº 19/2026.

Atenciosamente,

Luan Ramon da Silva Casagrande

Assinado de forma digital por Luan Ramon da Silva Casagrande
Dados: 2026.11.11 17:09:56 -03'00'

LUAN RAMON DA SILVA CASAGRANDE
DIRETOR DE OPERAÇÕES