



OFICIO 1152/2026/ENG/LRSC

Data: 28/09/2026
Processo: Pregão Eletrônico nº 89/2026
Modalidade: Setor de Engenharia e Operações
Assunto: Análise técnica — VDA — item 123 (divergência técnica) e itens 17, 44, 45, 66, 67, 68 e 69 (atendem)
Destinatário: Naiana Salete da Silva
Observações:

Prezada Pregoeira,

Em atendimento ao encaminhamento de Vossa Senhoria de 24/09/2026, informamos o resultado da análise técnica da documentação apresentada pela empresa VDA Saneamento LTDA (CNPJ 43.486.840/0001-19), relativa aos itens 17, 44, 45, 66, 67, 68, 69 e 123 (proposta de 23/09/2026), conforme segue.

1. DIVERGÊNCIA TÉCNICA — ITEM 123

Item 123 — Ventosa tríplice função 100 mm, corpo em FoFo, conforme NBR 6916, revestida em epóxi interno e externo, com flange conforme NBR 7675, PN16, flutuador e vedantes em EPDM. Marca ofertada: PAM – Saint-Gobain.

A ficha técnica apresentada (Saint-Gobain Canalização, FTSG 0249 – REV03, de 25/06/2025) refere-se ao produto "Ventosa Alta Performance Tríplice Função para Esgoto 2" adaptada para flange DN 50 a 150". Trata-se, portanto, de ventosa da linha de esgoto, com conexão original roscada de 2", adaptada para montagem flangeada. O objeto do item, assim como a totalidade do material desta licitação, destina-se ao abastecimento de água potável.

Além disso, a ficha técnica não comprova nenhuma das características construtivas exigidas: não indica o material do corpo nem a conformidade com a NBR 6916; não menciona o revestimento epóxi; não especifica o material do flutuador e dos vedantes (não há referência a EPDM); e informa que as "dimensões do flange seguem norma ISO", e não a NBR 7675 exigida.

Considerando que o próprio documento técnico do fabricante identifica o produto como destinado a esgoto, em contradição com a declaração de conformidade constante da proposta, o produto ofertado no item 123 não atende tecnicamente à especificação do edital.

2. ITENS QUE ATENDEM

- **Item 17 — Tubo PEAD 225 mm, PE100, PN10, SDR17, conforme NBR 15561 (marca GF+ FGS):** a ficha técnica Georg Fischer, intitulada "Tubo PE – Aplicação Água", cita a NBR 15561, e a tabela de dimensões apresenta o DE 225 em SDR17 (espessura 13,4 mm), que corresponde a PN10 para o PE100. A ficha identifica expressamente a aplicação em água. Atende.
- **Item 44 — Tê PVC com bolsas DN 50, PBA, JE, Classe 15 (marca Tigre):** o catálogo Tigre Infraestrutura, tabela "Tê PVC JE BBB PBA", apresenta o modelo DN 50/DE 60 (cód. 23340607). Atende.
- **Item 45 — Tê de redução com bolsas DN 100x75, PVC, Classe 15, PBA, JE (marca Tigre):** a tabela "Tê de Redução JE BBB PBA" do mesmo catálogo apresenta o modelo DN 100x75/DE 110x85 (cód. 23377551). Atende.
- **Itens 66, 67, 68 e 69 — Cruzeta de redução DN 75x50 e cruzetas DN 100, DN 75 e DN 50, PVC, Classe 15, PBA, JE (marca Amanco):** o catálogo Amanco PBAfort, seção "Distribuição de Água", apresenta a cruzeta de redução DN 75 x DN 50 (cód. 10876) e as cruzetas DN 50/DE 60, DN 75/DE 85 e DN 100/DE 110 (cód. 10873, 10874 e 10875). Atendem.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

LUAN RAMON DA SILVA CASAGRANDE
DIRETOR DE OPERAÇÕES