Secretaria Municipal de Águas e
Saneamento de Lages - SC
Estado de Santa Catarina
Av. 1° de Maio, 1700 - Popular - 88526-070
CNPJ. 05.532.421/0001-87

Oficio nº 1225/2026/ENG/LRSC

Data: 15/10/2026

Processo: Pregão Eletrônico nº 89/2026

Modalidade: Setor de Engenharia e Operações

Destinatário: Naiana Salete da Silva

Assunto: Análise dos documentos encaminhados em 14/10/2026 — Corr Plastik Industrial (itens 151 e 152), Corr Plastik Sistemas (item 156) e Sanefox (item 138)

Prezada Pregoeira,

Em atendimento ao encaminhamento de Vossa Senhoria de 14/10/2026, esta Diretoria de Operações apresenta a análise dos documentos encaminhados, referentes às empresas Corr Plastik Industrial LTDA (itens 151 e 152), Corr Plastik Sistemas Plásticos LTDA (item 156) e Sanefox Comércio e Serviços LTDA (item 138).

1. QUADRO-RESUMO

Empresa	Item	Objeto da análise	Conclusão
Corr Plastik Industrial	151 e 152	Resposta à diligência do Ofício nº 1045/2026 (linha do produto)	**Atende**
Corr Plastik Sistemas	156	Catálogo técnico	**Atende**
Corr Plastik Sistemas	156	Qualificação técnica (item 19.4.20)	**Atende**
Corr Plastik Sistemas	156	Prova de qualidade de produto similar (item 19.4.24)	**Não se aplica**
Sanefox	138	Resposta ao item 2 do Ofício nº 1149/2026 (linha do produto)	**Não atende**

2. CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 67.731.091/0001-06) — ITENS 151 E 152

O Ofício nº 1045/2026 solicitou declaração da empresa confirmando que o tubo PVC-O BIAX ofertado nos itens 151 (DN 300) e 152 (DN 200) é da linha "Adução Água", uma vez que a ficha técnica do fabricante apresenta também a linha "Esgoto Recalque".

A empresa apresentou declaração, assinada digitalmente em 14/09/2026, confirmando que os itens 151 e 152 serão fornecidos na linha PVC-O Adução Água, destinada à condução de água potável, na configuração branco com duas faixas azuis, com anel de vedação em EPDM e em conformidade com a NBR 15750. A ficha técnica encaminhada, idêntica à da proposta, contém a tabela "Tubo PVC-O Corr Plastik PN 12,5 – Adução Água", que abrange os diâmetros DN 200 e DN 300 e a pressão de serviço de 1,25 MPa exigidos nos itens.

Considera-se atendida a diligência, e os itens 151 e 152 tecnicamente conformes.

3. CORR PLASTIK SISTEMAS PLÁSTICOS LTDA (CNPJ 32.540.611/0001-19) — ITEM 156

Conforme informado por Vossa Senhoria, o item 156 foi ofertado pela empresa Corr Plastik Sistemas Plásticos LTDA, licitante distinta da Corr Plastik Industrial LTDA. A análise a seguir refere-se exclusivamente a essa empresa.

Catálogo técnico — atende. A proposta e a documentação técnica encaminhadas são as mesmas apresentadas inicialmente, já analisadas no Ofício nº 1045/2026 sem pendências; aquela conclusão permanece válida e passa a ser atribuída à Corr Plastik Sistemas Plásticos LTDA. A ficha técnica "Tubo PEAD Liso PN 4 a PN 25" (linha Saneamento, NBR 15561) contempla o diâmetro externo de 315 mm em PE 100, SDR 17, correspondente à pressão nominal PN 10, e o catálogo técnico indica o tubo como atóxico e destinado ao transporte de água.

Item 19.4.24 — não se aplica. A marca de referência indicada no edital para o item 156 é "Politejo, Polierg, Corr Plastik ou similar". A marca ofertada (Corr Plastik) é uma das marcas de referência, e o item 19.4.24 trata apenas de produto ofertado como similar.

Qualificação técnica (item 19.4.20) — atende. O fornecimento pretendido é de 126 m, e o mínimo exigido é de 63 m. O Atestado de Fornecimento nº 00042/2025 da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), emitido em nome da Corr Plastik Sistemas Plásticos LTDA, com CNPJ e endereço, comprova o fornecimento de mais de 100 km de tubos de PEAD PE 100 (DE 63 a DE 315), entre os quais 132 m de tubo PE 100 PN 10, DE 315, em barras de 6 m, o mesmo produto do item 156. Somente esse atestado já supera o mínimo exigido, e o atestado da BRK Ambiental/Saneatins, também encaminhado, não foi necessário para a conclusão.

Registra-se que, no Ofício nº 1184/2026, os itens das duas empresas Corr Plastik foram avaliados em conjunto. Avaliadas separadamente, as conclusões se mantêm: a Corr Plastik Industrial LTDA (itens 148 a 154; 2.058 barras; mínimo de 1.029) atende com os atestados emitidos em seu nome, que comprovam mais de 4.500 barras de tubo DeFoFo e PVC PBA; e a Corr Plastik Sistemas Plásticos LTDA (item 156) atende conforme exposto acima.

4. SANEFOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 41.304.524/0001-53) — ITEM 138

O item 2 do Ofício nº 1149/2026 solicitou à empresa confirmar que o tubo PVC-O BIAX ofertado no item 138 é da linha água (cor branca), uma vez que a ficha técnica apresentada, intitulada "Tubo de PVC-O para Adução e Recalque de Esgoto PN 12,5", informa duas linhas de produto, branco (água) e ocre (esgoto), e a proposta não indica qual delas foi ofertada.

O documento encaminhado em atendimento é a mesma ficha técnica já analisada naquele ofício (arquivo idêntico ao apresentado em 24/09/2026), acompanhado de cópia do próprio Ofício nº 1149/2026. Não foi apresentada declaração ou documento que indique a linha ofertada.

A documentação não atende ao objeto da diligência, permanecendo não comprovado que o tubo ofertado é da linha destinada à água potável. É a mesma conclusão adotada no Ofício nº 1148/2026 para os itens 22, 27 e 55 da empresa Conehidro, em que o reenvio da documentação também não trouxe informação nova sobre a linha ofertada.

Quanto ao item 58 (item 1 do Ofício nº 1149/2026), não foi encaminhada resposta a esta Diretoria.

5. SÍNTESE

Atendem: Corr Plastik Industrial LTDA, itens 151 e 152 (diligência atendida); e Corr Plastik Sistemas Plásticos LTDA, item 156 (catálogo técnico e qualificação técnica; item 19.4.24 não se aplica).

Não atende: Sanefox Comércio e Serviços LTDA, item 138 (documentação não atende ao objeto da diligência do item 2 do Ofício nº 1149/2026).

Pendente: Sanefox Comércio e Serviços LTDA, item 58 (sem resposta ao item 1 do Ofício nº 1149/2026).

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Luan Ramon da Silva Casagrande

Assinado de forma digital por Luan Ramon da Silva Casagrande
Dados: 2026.10.15 16:18:38 -03'00'

LUAN RAMON DA SILVA CASAGRANDE
DIRETOR DE OPERAÇÕES