Secretaria Municipal de Águas e
Saneamento de Lages - SC
Estado de Santa Catarina
Av. 1° de Maio, 1700 - Popular - 88526-070
CNPJ. 05.532.421/0001-87

Oficio nº 1280/2026/ENG/LRSC

Data: 28/10/2026

Processo: Pregão Eletrônico nº 89/2026

Modalidade: Setor de Engenharia e Operações

Destinatário: Naiana Salete da Silva

Assunto: Análise dos documentos da empresa Barbosa — item 55 (diligência)

Prezada Pregoeira,

Em atendimento a solicitação de Vossa Senhoria de 27/10/2026, esta Diretoria de Operações apresenta a análise técnica dos documentos encaminhados pela empresa Barbosa Saneamento LTDA para o item 55: Proposta Comercial Rev1, de 21/10/2026, e declaração para fins comprobatórios de custos.

1. QUADRO-RESUMO

Item	Produto (edital)	Marca ofertada	Conclusão
55	Curva 45° de ferro fundido dúctil com bolsas, DN 250, JGS	LOT	**Diligência (catálogo, confirmação do diâmetro e item 19.4.24.2)**

2. CATÁLOGO TÉCNICO (TR, ITENS 19.4.22 E 19.4.23) — DILIGÊNCIA

A documentação encaminhada não contém catálogo técnico ou ficha técnica do fabricante para o item 55, o que impede a verificação do atendimento às especificações do edital. Trata-se de ausência de documentação, e não de divergência técnica, razão pela qual se solicita a abertura de diligência para que a empresa apresente o catálogo ou a ficha técnica do fabricante, com marca, bitola, material e norma ABNT aplicável, indicando as páginas correspondentes ao produto ofertado.

3. DIÂMETRO OFERTADO — DILIGÊNCIA

O item 55 do edital refere-se a curva 45° com bolsas de 250 mm. Na proposta, o título do item indica "Curva 45º, FoFo 250mm, c/ Bolsas, JGS", mas a descrição das características indica "Curva 45º, FoFo 300 mm, com Bolsas, JGS". Não é possível identificar, pela documentação, qual diâmetro foi efetivamente ofertado.

Solicita-se que, na mesma diligência, a empresa confirme formalmente que a curva ofertada no item 55 tem diâmetro de 250 mm, conforme o edital. É o mesmo critério aplicado ao item 145 da empresa Hidrotam, em que o título e as características da proposta também indicam diâmetros diferentes.

4. PROVA DE QUALIDADE DE PRODUTO SIMILAR (TR, ITEM 19.4.24)

A marca ofertada (LOT) é similar às marcas de referência indicadas no edital (Saint-Gobain e Hidramaco), e o item cita normas da ABNT (NBR 7675, NBR 13747 e NBR 7676). Aplica-se, portanto, o item 19.4.24.2, que exige certificado de conformidade às normas citadas, documento que não consta da documentação encaminhada e pode ser incluído na mesma diligência, aplicando-se igualmente a observação sobre o art. 42 da Lei nº 14.133/2021 registrada no Ofício nº 1190/2026.

5. CONCLUSÃO

Secretaria Municipal de Águas e
Saneamento de Lages - SC
Estado de Santa Catarina
Av. 1° de Maio, 1700 - Popular - 88526-070
CNPJ. 05.532.421/0001-87

Diligência: Barbosa Saneamento LTDA, item 55, para apresentação do catálogo ou da ficha técnica do fabricante (seção 2), confirmação de que o diâmetro ofertado é de 250 mm (seção 3) e apresentação do certificado de conformidade do item 19.4.24.2 (seção 4). A conclusão técnica sobre o item depende da análise desses documentos.

Não foram encaminhados documentos de habilitação; a qualificação técnica será analisada por esta Diretoria quando da fase de habilitação, se for o caso.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Luan Ramon da Silva Casagrande

Assinado de forma digital por Luan Ramon da Silva Casagrande
Dados: 2026.10.28 11:25:29 -03'00'

LUAN RAMON DA SILVA CASAGRANDE
DIRETOR DE OPERAÇÕES