Secretaria Municipal de Águas e
Saneamento de Lages - SC
Estado de Santa Catarina
Av. 1° de Maio, 1700 - Popular - 88526-070
CNPJ. 05.532.421/0001-87

Oficio nº 1348/2026/ENG/LRSC

Data: 11/11/2026

Processo: Pregão Eletrônico nº 19/2026

Modalidade: Setor de Engenharia e Operações

Destinatário: Naiana Salete da Silva

Assunto: Qualificação Técnica - Pregão Eletrônico n. 19/2026 - Luminorte - Itens 1, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 36, 38, 39, 40 e 41

Observação: Análise técnica - novos itens e pendências remanescentes

Prezada,

Cumprimentando-a cordialmente, a Secretaria Municipal de Águas e Saneamento de Lages – SEMASA, por intermédio do Setor de Engenharia e Operações, vem comunicar o resultado da análise técnica referente à empresa Luminorte, quanto aos itens 1, 36, 38, 39, 40 e 41 do Pregão Eletrônico nº 19/2026, para os quais a empresa foi convocada após a desclassificação das licitantes anteriormente classificadas, bem como quanto às pendências remanescentes dos itens 13, 14, 15, 16, 27 e 28, apontadas nos Ofícios nº 767/2026 e nº 965/2026. A proposta comercial da empresa, datada de 09/09/2026, e os respectivos catálogos foram encaminhados pela Pregoeira em 11/09/2026. O atestado de capacidade técnica da empresa já foi aprovado em análise anterior (Ofício nº 965/2026).

Os itens 36, 38, 39, 40 e 41 (Conector de Compressão de 120mm, 70mm, 25mm, 16mm e 10mm) foram ofertados com a marca ROHDINA e comprovados pelo catálogo do próprio fabricante, que contempla as cinco bitolas exigidas (RHD C120-10/12, RHD C70-8/10, RHD C25-6/8, RHD 16-6/8 e RHD 10-6). O catálogo denomina o produto como "terminal de compressão"; consultada a equipe de eletromecânica da SEMASA, confirmou-se tratar do mesmo produto exigido no Edital.

O item 1 (Boia de Nível 15A 250V 1,20m, material da boia em polipropileno) foi ofertado com a marca MANPLEX. O catálogo apresentado, contudo, consiste em página de distribuidor, sem identificação da marca MANPLEX e sem indicação do material da boia, comprovando apenas a corrente de 15A e o comprimento de cabo de 1,20m (código 7929). Não há, portanto, catálogo do fabricante que comprove a totalidade das características exigidas, em especial o material em polipropileno, conforme o item 15.26 do Termo de Referência.

Quanto aos itens 13, 14, 15, 16, 27 e 28, os Ofícios nº 767/2026 e nº 965/2026 registraram que as características técnicas foram atendidas, permanecendo pendente a apresentação de catálogo contendo o fabricante (marca) do produto a ser entregue. Na proposta de 09/09/2026, a empresa passou a indicar a marca DELTA para os itens 13, 14, 15, 16 e 27, porém não apresentou catálogo técnico do fabricante DELTA, permanecendo nos autos apenas o catálogo anteriormente enviado, sem identificação do fabricante. Quanto ao item 28, não houve nova manifestação da empresa.

Conclusão

Diante do exposto, consideram-se as seguintes conclusões:

- Itens 36, 38, 39, 40 e 41: APTOS tecnicamente, sem pendências;
- Item 1: PENDÊNCIA DOCUMENTAL. Apresentar catálogo técnico do fabricante MANPLEX que comprove as características exigidas, em especial o material da boia em polipropileno;
- Itens 13, 14, 15, 16 e 27: PENDÊNCIA DOCUMENTAL. Apresentar catálogo técnico do fabricante DELTA referente aos cabos ofertados;
- Item 28: PENDÊNCIA DOCUMENTAL. Indicar o fabricante (marca) do produto ofertado e apresentar o respectivo catálogo técnico;
- Sugere-se à Pregoeira a abertura de diligência, com prazo por ela definido, para saneamento das pendências dos itens 1, 13, 14, 15, 16, 27 e 28, registrando-se que, para os itens 13, 14, 15, 16, 27 e 28, trata-se de reiteração de pendência já apontada nos Ofícios nº 767/2026 e nº 965/2026, sob pena de reprovação técnica dos itens não sanados.

Atenciosamente,

Luan Ramon da Silva Casagrande

Assinado de forma digital por Luan Ramon da Silva Casagrande
Dados: 2026.11.11 16:54:29 -03'00'

LUAN RAMON DA SILVA CASAGRANDE
DIRETOR DE OPERAÇÕES