Secretaria Municipal de Águas e
Saneamento de Lages - SC
Estado de Santa Catarina
Av. 1° de Maio, 1700 - Popular - 88526-070
CNPJ. 05.532.421/0001-87

Oficio nº 1349/2026/ENG/LRSC

Data: 11/11/2026

Processo: Pregão Eletrônico nº 19/2026

Modalidade: Setor de Engenharia e Operações

Destinatário: Naiana Salete da Silva

Assunto: Qualificação Técnica - Pregão Eletrônico n. 19/2026 - MRG - Itens 42, 43, 44, 53, 55 e 97

Observação: Análise técnica - catálogos dos itens 42, 43, 44, 53, 55 e 97

Prezada,

Cumprimentando-a cordialmente, a Secretaria Municipal de Águas e Saneamento de Lages – SEMASA, por intermédio do Setor de Engenharia e Operações, vem comunicar o resultado da análise técnica referente à empresa MRG, quanto aos itens 42, 43, 44, 53, 55 e 97 do Pregão Eletrônico nº 19/2026, para os quais a empresa foi convocada após a desclassificação das licitantes anteriormente classificadas, cuja proposta comercial revisada (marca WEG) e respectivas folhas de dados do fabricante foram encaminhadas pela Pregoeira em 11/09/2026. Considerando que a documentação de habilitação e o atestado de capacidade técnica da empresa já foram aprovados em análise anterior (Ofício nº 918/2026), a presente análise restringe-se à conformidade dos catálogos técnicos (item 15.26 do Termo de Referência) com as especificações do Anexo I do Edital.

Os itens 42, 43 e 44 (Contatores de 18A, 25A e 32A, 220V 50/60Hz, modelo de referência WEG CWM ou similar) foram comprovados pelas folhas de dados do fabricante WEG, linha CWM, códigos 10185988 (18A), 10185990 (25A) e 10185993 (32A), todos com três contatos principais NA, um contato auxiliar NA, tensão de comando de 220V 50/60Hz e terminais a parafuso. Os produtos ofertados correspondem ao próprio modelo de referência indicado no Edital, atendendo às especificações exigidas.

Os itens 53 e 55 (Disjuntor Motor Tripolar de 10A a 16A e de 6,3A a 10A, modelo de referência WEG MPW18-3 ou similar) foram comprovados pelas folhas de dados do fabricante WEG, linha MPW18, códigos 12429373 (faixa de ajuste de 10-16A) e 12429372 (faixa de ajuste de 6,3-10A), ambos tripolares, correspondentes ao próprio modelo de referência indicado no Edital.

O item 97 (Disjuntor Motor Tripolar 50-65A, modelo de referência AZMPW-80 ou similar) foi comprovado pela folha de dados do fabricante WEG, linha MPW80, código 12425429, tripolar, com faixa de ajuste de 50-65A, atendendo integralmente ao exigido, inclusive quanto à faixa de ajuste que motivou a reprovação da licitante anteriormente classificada nesse item.

Conclusão

Diante do exposto, consideram-se as seguintes conclusões:

- Itens 42, 43, 44, 53, 55 e 97: APTOS tecnicamente, sem pendências;
- A empresa MRG encontra-se apta, tecnicamente, para os itens 42, 43, 44, 53, 55 e 97 do Pregão Eletrônico nº 19/2026.

Secretaria Municipal de Águas e
Saneamento de Lages - SC
Estado de Santa Catarina
Av. 1° de Maio, 1700 - Popular - 88526-070
CNPJ. 05.532.421/0001-87

Atenciosamente,

Luan Ramon da Silva Casagrande

Assinado de forma digital por Luan Ramon da Silva Casagrande
Dados: 2026.11.11 16:57:29 -03'00'

LUAN RAMON DA SILVA CASAGRANDE
DIRETOR DE OPERAÇÕES