



Secretaria Municipal de Águas e Saneamento de Lages - SC
Estado de Santa Catarina

Av. 1º de Maio, 1700 - Popular - 88526-070
CNPJ. 05.532.421/0001-87

OFICIO 0690/2026

Data: 18/06/2026
Processo: 2026
Modalidade: Setor de Engenharia e Operações
Assunto: Qualificação Técnica Pregão Eletrônico 40/2026
Destinatário: Maria Eduarda D'Agostini da Silva
Observações:

Cumprimentando-a cordialmente, a Secretaria Municipal de Águas e Saneamento de Lages (SEMASA), mais especificamente o Setor de Engenharia e Operações vem, por meio deste, em atenção à solicitação de análise da proposta apresentada pela empresa HARPRO Soluções Integradas para Saneamento Ltda., vinculada ao Pregão Eletrônico nº 40/2026, informamos que, após verificação da documentação técnica encaminhada, constatou-se que o equipamento ofertado não atende às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência.

O item 2.7 do Termo de Referência estabelece que os conjuntos motobomba devem possuir, entre outras características, tensão nominal de alimentação de 380 V, sistema trifásico e potência nominal compreendida **entre 60 e 100 CV**.

Entretanto, a proposta apresentada pela empresa contempla conjunto motobomba com potência de 40 CV, valor inferior ao limite mínimo exigido no referido item, que é de 60 CV.

Dessa forma, conclui-se que a proposta técnica apresentada está em desacordo com as exigências mínimas previstas no Termo de Referência. Assim, a proposta não atende aos requisitos técnicos estabelecidos no edital.

Atenciosamente,

EMILLY RACHEL DE MARCO
ENGENHEIRA CIVIL

SCHEILA RAMOS SOARES
ASSESSORA DE GESTÃO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO