



Secretaria Municipal de Águas e Saneamento de Lages - SC

Estado de Santa Catarina

Av. 1º de Maio, 1700 - Popular - 88526-070

CNPJ. 05.532.421/0001-87

OFICIO 0759/2026

Data: 30/06/2026
Processo: Pregão Eletrônico n. 40/2026
Modalidade: Setor de Engenharia e Operações
Assunto: Qualificação Técnica - Pregão Eletrônico n. 40/2026
Destinatário: Maria Eduarda D'Agostini da Silva

Cumprimentando-a cordialmente, a Secretaria Municipal de Águas e Saneamento de Lages (SEMASA), por intermédio do Setor de Engenharia e Operações, vem, por meio deste, em atenção à solicitação de análise da proposta apresentada pela empresa SIGNARTEC COMERCIAL TÉCNICA LTDA (CNPJ nº 56.433.253/0001-03), vinculada ao Pregão Eletrônico nº 40/2026, informar que, após a verificação da documentação técnica encaminhada, constatou-se que parte da documentação apresentada não comprova o atendimento às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência.

O conjunto motobomba apresentado na documentação possui especificações compatíveis com os itens 2.3 e subsequentes do Termo de Referência. No entanto, a documentação técnica referente ao inversor de frequência não comprova o atendimento integral às especificações constantes no item 2.7.2 e seus subitens do Termo de Referência. Como exemplo, cita-se a ausência de comprovação da funcionalidade de Relógio em Tempo Real (RTC) (item 2.7.2.1.7.2. e 2.7.2.1.7.10.), a qual consta no catálogo como "Não disponível" na documentação apresentada, além de outros requisitos técnicos previstos no Termo de Referência, como diferentes quantidades de entradas e saídas conforme especificadas nos itens 2.7.2.1.6.1. a 2.7.2.1.6.4.

Dessa forma, conclui-se que a documentação técnica apresentada não comprova o atendimento integral às especificações mínimas previstas no Termo de Referência, permanecendo sem comprovação documental parte dos requisitos técnicos exigidos.

Atenciosamente,

RAQUEL HOLTRUP WOLFF
Assessora de Captação e Abastecimento de Água - SEMASA