

OFICIO 0762/2026

Data: 01/07/2026
Processo: Pregão Eletrônico nº 19/2026
Modalidade: Setor de Engenharia e Operações
Assunto: Qualificação Técnica - Pregão Eletrônico n. 19/2026 – Contato Comercio
Destinatário: Naiana Salete da Silva
Observações:

Prezada

Cumprimentando-a cordialmente, a Secretaria Municipal de Águas e Saneamento de Lages (SEMASA), por intermédio do Setor de Engenharia e Operações, vem, por meio deste, em atenção à solicitação de análise da proposta apresentada pela empresa CONTATO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA (CNPJ nº 43.375.389/0001-62), vinculada ao Pregão Eletrônico nº 19/2026, informar que, após a verificação da documentação técnica encaminhada, constatou-se que parte da documentação apresentada não comprova o atendimento às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência.

ITENS 69, 72, 77, 79, 85, 86 e 112**Atestado de capacidade**

O Atestado traz fornecimento do item 69, 72, 77, 79, 85, 86 e 112 conforme item 15.24 comprovações de execução (ões) similar (es) em **quantidades razoáveis, assim consideradas 50% do fornecimento.**

Itens

ITEM 69	Lâmpada LED Compacta 40W 220V Cor Branca Fria. Características: Rosqueável. Possui uma vida útil de até 8.000 horas. Garantia de 12 meses.	80 unidades
ITEM 72	Protetor de Surto DPS 25KA. Características: Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	10 unidades
ITEM 77	Terminal tubular 1,5mm Aplicação: Produto constituído em cobre estanhado, com isolamento em PVC rígido, são aplicadas em circuitos de até 70°C e 750V, sua área de conexão é realizada por compressão com guia de centralização do condutor.	100 peças
ITEM 79	Terminal tubular 4mm Aplicação: Produto constituído em cobre estanhado, com isolamento em PVC rígido, são aplicadas em circuitos de até 70°C e 750V, sua área de conexão é realizada por compressão com guia de centralização do condutor.	100 peças
ITEM 85	Kit Poste Padrão Celesc Completo Monofásico 2 caixas. Características: Poste de concreto armado, altura nominal de 7 metros, padrão de entrada monofásico, tensão 220v. Disjuntor monofásico 50A. DPS monofásico 220v. Haste de aterra-	5 unidades

	mento com conector. Com duas caixas acopladas. Instalado no local. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	
ITEM 86	Kit Poste Padrão Celesc Completo Trifásico. Características: Poste de concreto armado, altura nominal de 7 metros, padrão de entrada trifásico, tensão 380v/220v. Disjuntor trifásico 70A. DPS trifásico 380v. Haste de aterramento com conector. Com caixa acoplada. Instalado no local. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	10 unidades
ITEM 112	Disjuntor Trifásico 63A	10 unidades

Em análise às informações verifica-se que os documentos apresentados são insuficientes para análise das características técnicas, conforme item 15.26 do TR.

Conclusão

- Atestado: ok
- Itens ok em características técnicas: nenhum
- Itens que necessitam apresentar de complementação de características técnicas: 69, 72, 77, 79, 85, 86 e 112

Itens aptos em atestado e características técnicas: Nenhum

Dessa forma verifica-se que os documentos apresentados são insuficientes para análise das características técnicas, conforme item 15.24 e 15.26 do TR.

LUAN RAMON DA SILVA CASAGRANDE
DIRETOR DE OPERAÇÕES

EMILLY RACHEL DE MARCO
ENGENHEIRA CIVIL