



Secretaria Municipal de Águas e Saneamento de Lages - SC

Estado de Santa Catarina

Av. 1º de Maio, 1700 - Popular - 88526-070

CNPJ. 05.532.421/0001-87

OFICIO 0918/2026

Data: 14/08/2026
Processo: Pregão Eletrônico nº 19/2026
Modalidade: Setor de Engenharia e Operações
Assunto: Qualificação Técnica - Pregão Eletrônico n. 19/2026 - MRG
Destinatário: Naiana Salete da Silva
Observações: Segunda análise

Prezada,

Cumprimentando-os cordialmente, a Secretaria Municipal de Águas e Saneamento de Lages – SEMASA, por intermédio do Setor de Engenharia e Operações, vem comunicar o resultado da análise da documentação complementar apresentada por essa empresa em atendimento à diligência decorrente do Ofício nº 769/2026, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 19/2026.

Conforme análise anteriormente realizada, o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa foi considerado satisfatório, bem como o atendimento às características técnicas do item 98, permanecendo pendente a complementação das informações técnicas relativas aos inversores de frequência então analisados. O próprio Ofício nº 769/2026 registrou o atestado como aprovado e o item 98 como tecnicamente apto.

Em atendimento à diligência, essa empresa encaminhou catálogo técnico da linha de inversores de frequência WEG CFW900, o qual foi submetido à reanálise técnica pelo responsável pela área de eletromecânica da SEMASA.

Após avaliação especializada da documentação apresentada e das características dos equipamentos, manifesta-se favoravelmente à aceitação dos inversores apresentados, considerando-os compatíveis com as especificações técnicas e com as necessidades operacionais da SEMASA.

Para fins de adequada correspondência com a numeração constante no Termo de Referência definitivo do certame, esclarece-se ainda que os equipamentos analisados correspondem aos seguintes itens:

- Item 67 – Inversor de Frequência, corrente nominal mínima para 40 CV, 61 A, 380 V;
- Item 113 – Inversor de Frequência, corrente nominal para 100 CV, 142 A, 380 V.

A numeração acima substitui, para fins desta manifestação, as referências aos itens 67 e 113 utilizadas no Ofício nº 769/2026, tratando-se dos mesmos equipamentos submetidos à análise técnica.

Conclusão

Diante da documentação complementar apresentada e da manifestação favorável do responsável técnico pela área de eletromecânica, **consideram-se sanadas as pendências técnicas anteriormente apontadas**, ficando estabelecida a seguinte conclusão:



Secretaria Municipal de Aguas e Saneamento de Lages - SC
Estado de Santa Catarina

Av. 1º de Maio, 1700 - Popular - 88526-070
CNPJ. 05.532.421/0001-87

- Atestado de capacidade técnica: aprovado;
- Item 67: tecnicamente aprovado;
- Item 98: tecnicamente aprovado, conforme análise anterior;
- Item 113: tecnicamente aprovado.

Dessa forma, os itens acima relacionados encontram-se aptos quanto à qualificação e às características técnicas analisadas, não remanescendo pendências técnicas no âmbito da diligência realizada por este Setor.

Atenciosamente,

LUAN RAMON DA SILVA CASAGRANDE
DIRETOR DE OPERAÇÕES

EMILLY RACHEL DE MARCO
ENGENHEIRA CIVIL