

Lages, 30 de junho de 2026.

OFÍCIO N.º 205/2026/ADM/DPGC

Ao
Setor de Licitações e Contratos
Sr.ª Naiana Salete da Silva
Gerente de Licitações
Prefeitura de Lages
Nesta.

REF: PE 36/2026 – Aquisição de Aparelhos de Ar-condicionado e Peças.

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao pedido de esclarecimento, apresentado pela empresa RUMO CLIMATIZAÇÃO, seguem as considerações;

1. Se a Administração aceitará a entrega de equipamentos de 60.000 BTUs apenas na função frio;
R. Não, os equipamentos deverão possuir as funções frio e quente.
2. Se será admitido o fornecimento de equipamentos de 55.000 a 58.000 BTUs com ciclo quente e frio, em conformidade com a disponibilidade técnica do mercado.
R. O Termo de Referência será alterado, passando a ser aceito aparelho de ar condicionado com capacidade nominal de 58.000 BTU/H e capacidade real com variação de até 5%.

Sendo o que se apresenta para o momento, manifesto protestos de consideração,

Atenciosamente,

Ana Paula Teles de Souza
Gerente de Aquisições Compartilhadas