

OFÍCIO 0551/2026

Data: 15/05/2026
Processo: Pregão Eletrônico nº 40/2026
Modalidade: Setor de Engenharia e Operações
Assunto: Resposta Técnica - Pedido de Esclarecimento - HARPRO SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA SANEAMENTO LTDA.
Destinatário: Maria Eduarda D'Agostini da Silva

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, a Secretaria Municipal de Águas e Saneamento de Lages (SEMASA), mais especificamente o Setor de Engenharia e Operações vem, por meio deste, encaminhar resposta técnica à Pregoeira, referente ao pedido de esclarecimento apresentado pelo licitante **HARPRO SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA SANEAMENTO LTDA.**, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 40/2026.

Em relação aos questionamentos apresentados acerca da configuração operacional dos conjuntos motobomba e da vazão de projeto, esclarece-se que a Administração pretende que a vazão final de 41,50 L/s seja atingida mediante a operação simultânea, em paralelo, dos dois conjuntos motobombas.

O entendimento está em conformidade com o disposto no item 2.4 do Termo de Referência, o qual estabelece:

“Agência Reguladora ARIS recomenda que as elevatórias de água sejam operadas com dois conjuntos motobombas, sendo assim, deve-se considerar a **aplicação dos conjuntos motobomba em paralelo, em que as duas motobombas operando cheguem a vazão final de projeto de 41,50 L/s.**”
(grifo nosso)

Assim, para fins de elaboração da proposta, os licitantes deverão considerar, a operação simultânea dos dois equipamentos para atendimento da vazão final prevista no Termo de Referência. Ressalta-se, ainda, a necessidade de observância aos itens 2.5 e 2.6 do Termo de Referência para fins de elaboração da proposta.

Atenciosamente,

Raquel Holtrup Wolff
Assessora de Captação e Abastecimento de Água

Luan Ramon Da Silva Casagrande
Diretor De Operações